





შენიშვნები

1. გაზსადენების მშენებლობა გათვალისწინებულია მთლიანად პოლიეთილენის ზომაგრძელი მილებისაგან მიწისქვეშა გატარებით და საჰაეროდ ფოლადის მილისაგან.
2. პოლიეთილენის გაზსადენის ერთმანეთთან მიერთება მოხდეს მხოლოდ ჩასაყენებელი გამახურებლიანი შემაერთებელი დეტალების საშუალებით.
3. ტრანშეის დამუშავებისას მიწის სამუშაოები იწარმოოს მიწისქვეშა კომუნიკაციების მფლობელი ორგანიზაციების წარმომადგენელთან დასწრებით.

პირობითი აღნიშვნები

(magenta line)	საპროექტო მიწისქვეშა პოლ. ს/წ გაზსადენი
(red line)	საპროექტო საჰაერო ფოლ. ს/წ გაზსადენი
(orange line)	კანალიზაცია
(light blue line)	წყალსადენი
(blue line)	ქალაქის საზღვარი
(blue dot)	რეგულატორი ASP
d	გაზსადენის დიამეტრი
h	გაზსადენის სიმაღლე
l	გაზსადენის სიგრძე
(symbol)	დენის ბოძი
შ№14	გეოლოგიური შურფის ნომერი

წინამდებარე პროექტი გამოშვებულია მოქმედი ნორმების, წესების, ინსტრუქციების, სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და უზრუნველყოფს შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხო ექსპლოატაციას პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაცვის შემთხვევაში.

მთ. სპეციალისტი /თ. ლომიძე/

შ.პ.ს. **"გაზპროექტი 2009"**

საპროექტო ჯგუფი			ქ. ხონის გაზმომარაგება	დაკ. №
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა		12/2014
დირექტორი	კ. ლომიძე			ინვ. №
პ. მ. ი.	თ. ლომიძე		სოლომონ-II, II-შეს. გებიას ქუჩის I-შეს, და I-ჩიხის საშუალო წნევის გაზსადენის გეგმა (დასაწყისი შ№32)	133
სპეციალისტი	ლ. ლომიძე			
სპეციალისტი	დ. დაუშვილი			
გეოლოგი	ზ. ვარაზაშვილი			

ქ. თბილისი	სტადია	ფურცელი	ფურც. რ-ბა	თარიღი	მასშტაბი
	მ.პ	33	34	05.12.14	1:1000