

შპს „გარდაბნის თბოსადგური“, შემდგომში „შემსყიდველი“, გენერალური დირექტორის ლაშა მგელაძის სახით და შპს „ეიგლი“, შემდგომში „მიმწოდებელი“, დირექტორის ქეთევან კვიფინაძის სახით, იქიდან გამომდინარე, რომ 2019წ. 05 ივლისს შემსყიდველის მიერ „2018 წლის 16 თებერვლის საქართველოს მთავრობის #85 დადგენილებით დამტკიცებული „შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის სპეციალური წესის“ შესაბამისად გამოცხადებულ ელექტრონულ პროცედურაში GEO 190000364, შემდგომში „პროცედურა“, გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს „ეიგლი“ ფასით 102,826 ლარი დღგ-ს გარეშე, ვდებთ ხელშეკრულებას, შემდგომში „ხელშეკრულება“, შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანია სადგურის ელექტრო დამხმარე დანადგარების სათადარიგო ნაწილების, შემდგომში „საქონელი“, შესყიდვა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

1.2. საქონლის დასახელება, მახასიათებლები, რაოდენობა და ფასი ერთეულის მიხედვით მოცემულია ხელშეკრულების დანართი №1-ში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

2.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია მოსთხოვოს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

2.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს ანგარიშსწორება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით;

2.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს შემსყიდველს ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო საქონელი და მასთან დაკავშირებული აუცილებელი დოკუმენტაცია.

3. საქონლის მიწოდების პირობები

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს საქონლის მიწოდება ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 180 კალენდარული დღის ვადაში, შემდეგ მისამართზე: ქ. გარდაბანი, დავით აღმაშენებლის 2ბ;

3.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს ინსპექტირების ჯგუფის მიერ დაწუნებული საქონლის მიღებაზე.

4. საქონლის ხარისხი

4.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ საქონლის ხარისხი შეესაბამება ხელშეკრულებით შეთანხმებულ ხარისხს და ტექნიკურ მაჩვენებლებს და საქონლისადმი დადგენილ სტანდარტებს.

4.2. პრეტენდენტმა საქონლის მოწოდებისას უნდა წარმოადგინოს ტესტირების დამადასტურებელი სერტიფიკატი (Test certificate), ოპერირებისა და მომსახურების სახელმძღვანელო (O&M manuals) და ნახაზები (Drawings).

5. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორება

5.1. საქონლის მთლიანი ღირებულებაა 121,334.68 (ასოცდაერთი ათას სამას ოცდათოთხმეტი და 68/100) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

5.2. ანგარიშსწორებისთვის მიმწოდებელმა უნდა წარადგინოს დადასტურებული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა/დოკუმენტი.

5.3. ანგარიშსწორება წარმოებს ლარში, 5.2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტის მიწოდებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

6. მხარეთა პასუხისმგებლობა

6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია, სამუშაოების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების და/ან ხელშეკრულებაში მითითებული ვადების გადაცილებისას დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით. შემსყიდველი უფლებამოსილია ანგარიშსწორებისას მიმწოდებელს გამოუქვითოს პირგასამტეხლოს სახით მასზე დარიცხული თანხა.

6.2. გადახდის ვადის გადაცილებისას მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს საურავი ყოველ გადაგადაცილებულ სამუშაო დღეზე გადაუხდეელი თანხის 0,1%-ის ოდენობით.

6.3. მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი დარღვევის და/ან შეუსრულებლობისას მეორე მხარეს უფლება აქვს წერილობითი შეტყობინებით მიუთითოს მას აღნიშნულ გარემოებაზე და მოსთხოვოს გამოსწორება გონივრულ ვადაში, ხოლო შეტყობინებაში მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება ან/და ხელშეკრულებიდან გასვლა.

6.4. ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობა.

6.5. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ დაიცავს შემსყიდველს მესამე პირების ან/და სახელმწიფოს მხრიდან წამოყენებული ყველა პრეტენზიისაგან ან/და აუნაზღაურებს შემსყიდველს ყველა სახის ფინანსურ/ადმინისტრაციულ საჩქცაის/ჯარიმას, რაც შეიძლება მიადგეს შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის.

6.6. მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა და/ან დარღვევა გამოიწვევს მათ პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6.7. ხელშეკრულების ნაწილობრივი შესრულებისას შემსყიდველი უფლებამოსილია დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო შესასრულებელი/დარჩენილი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების არაუმეტეს 10%-ის ოდენობით.

6.8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის შემსყიდველი უფლებამოსილია განსაზღვროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 20%-ის ოდენობით;

6.9. მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს გადახდა, სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, არ ათავისუფლებს მას ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულების მოვალეობისაგან.

6.10. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს როგორც 6.1., ასევე 6.7. და 6.8. ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოები.

7. ფორს-მაჟორი

25.07.2019

- 7.1. მხარეები არ აგებენ პასუხს ვალდებულებათა სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობისათვის, თუ აღნიშნული გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებით (მიწისძვრა, წყალდიდობა, სახელმწიფო გადატრიალება და სხვა გარემოება, რომელიც არ არის დამოკიდებული მხარეებზე და ითვლება ფორს-მაჟორულ გარემოებად).
- 7.2. მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი აღმოფხვრის სავარაუდო ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან.
- 7.3. წერილობით შეტყობინებაში მითითებული ფაქტები დადასტურებული უნდა იქნას კომპეტენტური ორგანოს მიერ. დადასტურება არ არის საჭირო, თუ აღნიშნული ფაქტები ცნობილია საზოგადოდ.
- 7.4. მხარეები ანახლებენ ვალდებულებების შესრულებას ფორს-მაჟორული გარემოების აღმოფხვრისთანავე.
- 8. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები**
- 8.1. შემსყიდველს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს განახორციელოს გაწეული მომსახურების კონტროლი.
- 8.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ გამოყოფილი ინსპექტირების ჯგუფი.
- 8.3. ნაკლის აღმოფხვრა/ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.
- 9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**
- 9.1. ხელშეკრულების მონაწილე არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 9.2. დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგად შემსყიდველისათვის უარესდება მისი პირობები, გარდა სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომისას დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 9.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთვება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.
- 10. ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა**
- 10.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2020 წ. 20 თებერვლის ჩათვლით.
- 10.2. ხელშეკრულების შესაბამისი მუხლები ძალაში რჩება მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ ამოწურვამდე.
- 11. ხელშეკრულების შეწყვეტა**
- 11.1. მხარეებს შეუძლიათ ორმხრივად შეწყვიტონ ხელშეკრულება მისი მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე.
- 11.2. მხარეს შეუძლია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება მეორე მხარისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის საფუძველზე, იმ შემთხვევაში თუ:
- ა. რომელიმე მხარემ დაარღვია ამ ხელშეკრულების პირობა და არ/ვერ აღმოფხვრა აღნიშნული მეორე მხარის მიერ დარღვევის აღმოფხვრის შესახებ გაგზავნილ წერილობით მოთხოვნაში მითითებულ ვადაში;
 - ბ. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარე სისტემატიურად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
 - გ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
- 11.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება მისი მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე.
- 12. დავების გადაწყვეტა, მარეგულირებელი სამართალი**
- 12.1. მხარეთა შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავა წყდება მხარეთა ურთიერთმოლაპარაკების გზით.
- 12.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში ყველა სადავო საკითხი წყდება საქართველოს სასამართლოში.
- 12.3. ხელშეკრულება დადებულია და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.
- 13. დასკვნითი დებულებები**
- 13.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორ) ეგზემპლარად.
- 13.2. ხელშეკრულების ცალკეული მუხლის და/ან პუნქტის ბათილობა ან ძალადაკარგულად ცნობა არ ახდენს გავლენას მთლიანად ხელშეკრულების ან მისი დანართების ნამდვილობაზე.
- 13.3. ნებისმიერი შეტყობინება მხარეთა შორის წარმოებს წერილობით ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.
- 13.4. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები.
- 14. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები**

შემსყიდველი შპს „გარდაზნის თბოსადგური“ საიდენტიფიკაციო #404428071  ლაშა მგელაძე გენერალური დირექტორი	მიმწოდებელი შპს „ეიგლი“ საიდენტიფიკაციო #405222272 ქეთევან კვიფინაძე დირექტორი
---	--

დანართი №1.1 - ფასების ცხრილი სადგურის ელექტრო დამზადარების სათადარიგო ნაწილები

N	დასახელება Name	სპეციფიკაცია/მოდელი Specification/model	მწარმოებელი/factor	წარმოშობის ქვეყანა/Country of origin	განზომილება Dimention	რაოდენობა Quantity	ერთ. ფასი (დარი, დღგ-ს გარეშე) Unit Price VAT (excl)	ლირებულია (დღგ-ს გარეშე)/ Price (VAT excluding)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Surge Arrester ელ. ბაზის სტაბილიზატორი	დანართი #1.2-ის შესაბამისად	დანართი #1.2-ის შესაბამისად	გერმანია	No's ცალი	1	15000	15000
2	Bus Post Insulator stacks ელ. სალტის იზოლატორი	დანართი #1.2-ის შესაბამისად	დანართი #1.2-ის შესაბამისად	პორტუგალია	Set ნაკრები	1	27000	27000
3	Current Transformer 1250/1-1-1-1-1 A ელ. დენის ტრანსფორმატორი 1250/1-1-1-1-1 A	დანართი #1.2-ის შესაბამისად	დანართი #1.2-ის შესაბამისად	იტალია	No's ცალი	1	25000	25000
4	Current Transformer 300/1-1-1-1-1 A ელ. დენის ტრანსფორმატორი 300/1-1-1-1-1 A	დანართი #1.2-ის შესაბამისად	დანართი #1.2-ის შესაბამისად	იტალია	No's ცალი	1	17500	17500
5	Capacitive Voltage Transformer (CVT) ელ. ტენზომომიტი ძაბვის ტრანსფორმატორი (CVT)	დანართი #1.2-ის შესაბამისად	დანართი #1.2-ის შესაბამისად	იტალია	No's ცალი	1	18326	18326
სულ დღგ-ს გარეშე:							102826	

- პრეტენდენტმა უნდა შეავსოს მე-5, მე-8 და მე-9 სვეტები.

- პრეტენდენტმა, მის მიერ წარმოდგენილ ფასების ცხრილში უნდა მითითდეს ინფორმაცია შემთავაზებული საქონლის წარმოშობის ქვეყნის შესახებ, აღნიშნული ინფორმაციის წარმოდგენილობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ მიწოდებას გაწეხორციელებს დანართი N1.2 ტენდერის პირობების შესაბამისად მოწოდების ვადა:
ეტაპობრივად, არაუმეტეს 180 კალენდარული



პრეტენდენტი: შპს, ეოგლი, ხელმოწერა

დანართი 1.2 - საკონლის ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლები.

სადგურის ელექტრო დამზარე დანადგარების სათადარიგო ნაწილები				
S. No	დასახელება Name	სპეციფიკაცია/მოდელი Specification/model	განზომილება UOM	რაოდენობა QTY
1	Surge Arrester ელ. მავის სტაბილიზატორი	Make:SIEMENS; Type:-3EL2 210-2PR32-4 YA2-Z; Ur:-210 KV; Uc:- 168 KV, Hight: - 1945 mm, In:10 kA, PR-CL:- 65 kA, F Stat:- 1430 N, F dyn:- 2050 N, k:-6835; All Diemensions must match with Drawing number: EM HP AR / 27144107.0010 მწარმოებელი:SIEMENS; ტიპი:-3EL2 210-2PR32-4 YA2-Z; Ur:-210 KV; Uc:- 168 KV, სიმაღლე:- 1945 მმ, In:10 kA, PR-CL:- 65 kA, F Stat:- 1430 N, F dyn:- 2050 N, k:-6835 ყველა განზომილება უნდა შეესაბამებოდეს ნახაზის ნომერს: EM HP AR / 27144107.0010 (დანართი #1.3)	No's ცალი	1
2	Bus Post Insulator stacks ელ. სალტის იზოლატორი	Make:CERISOL; Type:-H2913; Technical Pariticulars: Stack Height:2300 mm(1150x2); Creepage Distance:7650 mm, Power Frequency -wet: 460 Kv; Lightning Impulse: 1050kV; Wet Switching Impulse:750 Kv. Bending Up right:10000 N; Bending Moment at top:4600 Nm; As per C120 IEC-60672-3 All Diemensions must match with Drawing number: COL C10-1050 7650-H2913 მწარმოებელი:CERISOL; ტიპი:-H2913; ტექნიკური დეტალები:შტაბელის (იზოლატორის)სიმაღლე:2300 მმ(1150x2), გაყონვის მანძილი:7650 მმ, ელექტროქსელის სიხშირე -wet: 460 Kv, ნაპერწკლის იმპულსი: 1050kV, სველი ამომრთველი იმპულსი:750 Kv; ღუნვადობა მარჯვნივ:10000 N, ზედა ღუნვადობის მომენტი:4600 Nm, თითოეულისთვის C120 IEC-60672-3 ყველა განზომილება უნდა შეესაბამებოდეს ნახაზის ნომერს: COL C10-1050 7650-H2913 (დანართი #1.4)	Set ნაკრები	1
3	Current Transformer 1250/1-1-1-1-1 A ელ. დენის ტრანსფორმატორი 1250/1-1-1-1-1 A	Make:TRENCH; Type:Current Transformer -IOSK 245; Standard: IEC 61869-1 and IEC 61869-2; Insl Oil Type:Mineral Oil; Um:245 KV; Ins. Level:460/1050 KV; Fn:50 HZ; Idyn : 100 KA , Peak ; lth :40 Ka rms.1 s ;lpn:1.2; Core-1 :- 1250/1A; Class PX, Vk(V) >/=300; Io at Vk (mA) </=50; Rct (Ohm) </=3; Core-2 & 3:- 1250/1A; Burden (VA) 10; Class-0.2S; ALF/FS- 10, Core-4&5:- 1250/1A; Burden (VA) 10; Class-0.2S; ALF/FS- 20, All Diemensions must match with Drawing number: H3-37565_Rev-A მწარმოებელი:TRENCH; ტიპი:ელ. დენის ტრანსფორმატორი -IOSK 245; სტანდარტი: IEC 61869-1 და IEC 61869-2 ტრანსფორმატორის ზეთის ტიპი: მინერალური ზეთი; Um:245 KV; Ins. Level:460/1050 KV; Fn:50 HZ; Idyn : 100 KA , Peak ; lth :40 Ka rms.1 s ;lpn:1.2; ბირთვი-1 :- 1250/1A; Class PX, Vk(V) >/=300; Io at Vk (mA) </=50; Rct (Ohm) </=3; ბირთვი-2 & 3:- 1250/1A; მეორეული დატვირთვა (VA) 10; კლასი-0.2S; ALF/FS- 10, ბირთვი-4&5:- 1250/1A; მეორეული დატვირთვა (VA) 10; კლასი-0.2S; ALF/FS- 20.. ყველა განზომილება უნდა შეესაბამებოდეს ნახაზის ნომერს: H3-37565_Rev-A (დანართი #1.5)	No's ცალი	1

4	Current Transformer 300/1-1-1-1-1 A ელ. დენის ტრანსფორმატორი 300/1-1-1-1-1 A	Make:TRENCH; Type:Current Transformer -IOSK 245; Standard:IEC 61869-1 and IEC 61869-2; Insl Oil Type:Mineral Oil; Um:245 KV; Ins. Level:460/1050 KV; Fn:50 HZ; Idyn : 100 KA , Peak ; lth :40 Ka rms.1 s ;lpn:1.2; Core-1:- 300/1A; Class PX, Vk(V) >/=300; lo at Vk (mA) </=50; Rct (Ohm) </=3; Core-2 & 4:- 300/1A; Burden (VA) 10; Class-5P; ALF/FS- 20, Core-3:- 300/1A; Burden (VA) 10; Class-0.2S; ALF/FS- 10, Core-5:- 400/1A; Class PX, Vk(V) >/=300; lo at Vk (mA) </=50; Rct (Ohm) </=3; All Diemensions must match with Drawing number: H3-37565_Rev-A მწარმოებელი:TRENCH; ტიპი:ელ. დენის ტრანსფორმატორი -IOSK 245; სტანდარტი:IEC 61869-1 and IEC 61869-2; Insl ზეთის ტიპი:მინერალური ზეთი; Um:245 KV; იზოლაციის დონე:460/1050 KV; Fn:50 HZ; Idyn : 100 KA , Peak ; lth :40 Ka rms.1 s ;lpn:1.2; ბირთვი-1:- 300/1A; კლასი PX, Vk(V) >/=300; lo at Vk (mA) </=50; Rct (Ohm) </=3; ბირთვი-2 & 4:- 300/1A; ელ. მეორეული დატვირთვა (VA) 10; კლასი-5P; ALF/FS- 20, ბირთვი-3:- 300/1A; ელ. მეორეული დატვირთვა (VA) 10; კლასი-0.2S; ALF/FS- 10, ბირთვი-5:- 400/1A; კლასი PX, Vk(V) >/=300; lo at Vk (mA) </=50; Rct (Ohm) </=3; ყველა გაწვრილება უნდა შეესაბამებოდეს ნახაზის ნომერს: H3-37565_Rev-A (დანართი #1.5)	No's ცალი	1
5	Capacitive Voltage Transformer (CVT) ელ. ტევადობითი ძაბვის ტრანსფორმატორი (CVT)	Make:TRENCH; Type:Current Transformer -TCVT245; Standard:IEC61869-5; Genaral tolerances: ISO-2768-c Insl Oil Type:-Mineral Oil; Um:-245 KV; Ins. Level:-460/1050 KV; Fn:-50 HZ; Voltage Factor:- 1.2Const;1.5/30 Sec; Core-1a-1n:- 220:5qt3/110:5qt3 Burden (VA) 10; Class-0.2; Max Out Put-500 VA; Core-2a-2n & 3a-3n:- 220:5qt3/110:5qt3 Burden (VA) 10; Class-3P; Max Out Put-250 VA; HF Capacitance:-4400 Pf; C1:- 4626 Pf, C2:-90200 Pf All Diemensions must match with Drawing number: H3-31778_Rev-A მწარმოებელი:TRENCH; ტიპი:ელ. დენის ტრანსფორმატორი -TCVT245; სტანდარტი:IEC61869-5; საერთო დამუშავება: ISO-2768-c; Insl ზეთის ტიპი:-მინერალური ზეთი; Um:-245 KV; Ins. დონე:-460/1050 KV; Fn:-50 HZ; ძაბვის კოეფიციენტი:- 1.2Const;1.5/30 Sec; ბირთვი-1a-1n:- 220:5qt3/110:5qt3 ელ. მეორეული დატვირთვა (VA) 10; კლასი-0.2; მაქს გამტარობის უნარი-500 VA; ბირთვი-2a-2n & 3a-3n:- 220:5qt3/110:5qt3 ელ. მეორეული დატვირთვა (VA) 10; კლასი-3P; მაქს გამტარობის უნარი-250 VA; HF ელ. ტევადობა:-4400 Pf; C1:- 4626 Pf, C2:-90200 Pf ყველა გაწვრილება უნდა შეესაბამებოდეს ნახაზის ნომერს: H3-31778_Rev-A (დანართი #1.6)	No's ცალი	1

პრეტენდენტმა საქონლის მოწოდებისას უნდა წარმოადგინოს ტესტირების დამადასტურებელი სერტიფიკატი (Test certificate), ოპერირებისა და მომსახურების სახელმძღვანელო (O&M manuals) და ნახაზები (Drawings)

მიწოდებული საქონელი უნდა იყოს ახალი, ხარისხისიანი და უნდა აკმაყოფილებდეს ტექნიკური პირობებით განსაზღვრულ მახასიათებლებს.

- მოწოდების ადგილი: ქ.გარდაბანი, დაღმაშენებლის 2 ბ;
- მოწოდების ვადა: ეტაპობრივად, არაუმეტეს 180 კალენდარული

დღე:პრეტენდენტი: შპს.ეიგლი

ხელმოწერა -----

