

დოკუმენტაციის ჩამონათვალი

ე-1	ზოგადი მონაცემები
ე-2	განათების ქსელის სიტუაციური გეგმა
ე-3	LED სანათის ვარამეტრები და მახასიათებლები
ე-4	ანძისა და კრონშტეინის ნახაზი
ე-5	მასალებისა და მოწყობილობების სპეციფიკაცია, მოცულობების უწყისი
ე-6	სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი

განმარტებითი ბარათი

საკრედიტო დოკუმენტაცია დამუშავდა მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე. განათების ქსელი დამცავი დამიწების მიხედვით აგებულია TN-C- სისტემებით.

ანძებისა და სანათების მონტაჟის ადგილების განსაზღვრა ხდება რწმუნებულთან შეთანხმებით. ანძებს შორის მანძილია 30-50მ.

პროექტში გამოყენებულია უხლოესი ენერგოდამზოგი განათების ტექნოლოგია, რომელიც ელექტროენერგიის 60%-იანი დაზოგვითა და დიდი ხანგამძლეობით (>50000სთ) ხასიათდება.

ახალი ლითონის ანძებიანი განათების ქსელის უზანი დაცულია ატმოსფერული გადამბეზვებისგან დამიწების საშუალებით. ახალი განათების ანძებს მზგა მიეწოდება არსებული განათების ქსელიდან.

პროექტი: პრინციპული და ნაშრომული ნაშრომები	ე-1
განახლება	
ზოგადი მონაცემები	2021