

შ.პ.ს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს
დაკვეთით შ.პ.ს. „უნიმშენი“-ს მიერ

შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია გაზი“

სამეგრელო-ზემო-სამხრეთის რეგიონალური ოფისი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
გაზმომარაგება

გდიდი, სოფ. განმუხრი, შსს განსაკუთრებულ დაგალებათა დეპარტამენტის ბაზა

შიდა ქსელის პროექტი

09.10.2020წ.

ქ.ზუგდიდი

ს ა ე რ თ ო შ ე ნ ი შ ე ნ ე ბ ი

- ა. წინამდებარე პროექტი შესრულებულია შ.პ.ს. "უნიშენი" -ს მიერ.
- ბ. სათაესოს სადაც დამონტაჟებულია გაზის ხელსაწყოები, უნდა ქონდეს ბუნებრივი გაანათება და გასანიავებელი სარკმელი.
- გ. გაზის ხელსაწყოების დამონტაჟების ადგილებში ხისა და სხვა წვადი მასალის კედლები, იზოლირებული უნდა იყოს არანაკლებ 3 მმ სისქის არაწვადი მასალით, იზოლაცია უნდა გადმოდიოდეს ხელსაწყოს გვერდებიდან 10 -10 სმ -ით, ხოლო გასაქურის ზედაპირიდან 80 სმ - ით
- დ. საკვამლე და სავენტილაციო მილის სიმაღლე უნდა აღემატებოდეს სახურავის მიმდებარე ნაწილს 0.5 მ -ით, ხოლო შეთავსებულ (ბრტყელ) სახურავიან სახლებს 2 მ -ით.
- ე. გაზის ხელსაწყოების საკვამლე მილის არსებულ საკვამლე არხში მიერთების შემთხვევაში საჭიროა კომპეტენტური ორგანიზაციის მიერ გაცემული აქტი მისი ვარგისიანობის შესახებ
- ვ. სათაესო, სადაც დამონტაჟებულია წყლის გამაცხელებელი ღია წვის კამერით, უნდა იყოს მოცულობით არანაკლებ $V = 7.5 \text{ მ}^3$, ხოლო სიმაღლით $h = 2 \text{ მ}$, კარები უნდა იდებოდეს გარეთ, კარის ქვედა ნაწილში უნდა მოეწყოს ცხაური ან ღრენო არანაკლებ 0.02 მ^2 -სა. სათაესოს უნდა ქონდეს ბუნებრივი გაანათება, გასანიავებელი სარკმელი ან გამწოვი ვენტილატორი ხელსაწყოს ტექნიკური პრინციპების გათვალისწინებით, ხოლო მოცულობითი წყალგამაცხელებლის ან "MV"-ს ტიპის ქვების სინტავის შემთხვევაში სათაესოს უნდა გააჩნდეს სავენტილაციო არხი
- ზ. გაზსადენის გაყვანა გათვალისწინებულია მთლიანად ღია წესით;
- ჩ. მიღების შეერთება მოხდეს მხოლოდ შედუღებით, ხრახნიანი შეერთება დაიშვება მხოლოდ ჩამკეტი არმატურის და გაზის ხელსაწყოების მიერთების ადგილებში.
- ც. გაზსადენით შენობის სამშენებლო კონსტრუქციების გადაკვეთის ადგილებში გაზსადენი მოთავსდეს ლითონის გარცმის მილში.
- ძ. დასაშვებია დაბ. წნ. გაზსადენის ოთახში ტრანზიტულად გატარება, თუ არ არსებობს მათი გაყვანის სხვა შესაძლებლობა. სატრანზიტო გაზსადენებს ოთახებში არ უნდა აქონდეს არმატურა.
- წ. პროექტიდან ყოველგვარი ცვლილება შეთანხმებული უნდა იქნეს შ.პ.ს. "სოკარ ჯორჯია გაზ-სამეგრელო" -სთან
- ჭ. პროექტი შესრულებულია ყველა მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.

პირობითი აღნიშვნები		
გვამზე	სქემაზე	დასახელება
		გაზის რეგულატორი
		გაზის მრიცხველი
	გ.გ.	გაზის ქურა
	გ.გ.წ.	გაზის გამძინარე წყალგამაცხელებელი
	გ.გ.წ.	გაზის მიცვლისათვის წყალგამაცხელებელი
	გ.გ.	"კარმას" ტიპის გამათბობელი
		არსებული საყვამლე არხი
		საპროექტო საყვამლე არხი

პირობითი აღნიშვნები	
გეგმაზე	დასახელება
	არსებული ღიად გამაელი გაზსადენი
	ღიად გამაელი გაზსადენი
	მილის დამზად
	გარეგნის მილი
	ჩაშეტი ონკანი
	გაზსადენის საყრდენი
	გაზსადენის ერონშტეინი
	საპროექტო საექამლე მილი

