

შპს „ენგურჰესის“ დირექტორთ საბჭოს თავმჯდომარეს
ბ-ნ ლ. მეზონიას
კოდორიჰესების დეპარტამენტის თავმჯდომარის
მერაბ არღვლიანის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

მოგახსენებთ, რომ კოდორის ხეობაში მიმდინარე წლის 20-23 ივნისს მოსული უხვი ნალექის შედეგად წარმოქმნილმა ღვარცოფმა ჩამოიტანა დიდი ოდენობით ქვა-ლორდი, რომელმაც ამოავსო საკენიჰესის წყალმიმღებები, მოგლიჯა დამცავი გისოსები, წყლის მილსადენები და ურდულები. დარღვეულია ჰიდროაგრეგატების ბალანსირება. დააზიანა 0,4 და 10 კვ-ის ელექტროგადამცემი ხაზები. ჩაიხურგა საკენჰესთან მისასვლელი გზა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოგმართავთ თხოვნით გავვიწიოთ დახმარება აღნიშნული პრობლემების უმოკლეს ვადაში აღმოფხვრაში.

სამუშაოების მოცულობა:

1. საკენი ჰესთან მისასვლელი ჩახურგილი გზის გაწმენდა - 100 მ³
2. საკენი ჰესის წყალმიმღების ამოწმენდა 10 მ³
3. საკენი ჰესის რკინაბეტონის წყალმიმღების დაზიანებული კედლის აღდგენა ზომა 6მ*2მ - 12 მ²
4. დამცავი გისოსების აღდგენა - 12მ²
5. ჰესის სათავე ნაგებობაში შემოსასვლელი ფ-1200მმ მილსადენის შეცვლა გრძ/მეტრი 30;
6. ჰესის სათავე ნაგებობაში წყლის ფ 1200 მმ ჩამკეტი ურდულების შეკეთება საქარხნო პირობებში - ცალი 2
7. საკენიჰესის ჰიდროაგრეგატების ბალანსირება
8. ეგზ 10 კვ-ის საყრდენების აღდგენა 5 ცალი;
9. ეგზ 0,4 კვ-ის საყრდენების აღდგენა -3 ცალი

მ. არგვლიანი

