

C2

ტექნიკური განრიგები/მონაცემთა ფურცლები

110 კვ ეგზ

ლოტი 2: ეგზ				
ელემენტი B.3: 110 კვ ეგზ ოზურგეთი-ზოტი				
C2. ტექნიკური განრიგები/მონაცემთა ფურცლები		აუქციონის მონაწილე/კონტრაქტორი		
აუქციონის მონაწილის/კონტრაქტორის გარანტირებული მონაცემები		მინიმალური მოთხოვნები		შეთავაზებული
N	აღწერა	ერთეული	მონაცემები	მონაცემები
5.0	გისოსებიანი ფოლადის ანძები			
5.1	ზოგადი მონაცემები			
5.1.1.	მწარმოებელი	კომპანია		
5.1.2	გამოყენებული მასალა			
	ფოლადის კონსტრუქციის ელემენტები, სტანდარტული	-	EN10025	EN10025
	- ფოლადის ხარისხი: - ძირითადი დაჭიმული ნაწილებისთვის - სხვა ნაწილებისთვის	-	8355/J2 8235/J2	8355/J2 8235/J2
	ქანჭიკები და ქანჩები, სტანდარტული	-	ISO 898-1	ISO 898-1
	ქანჭიკების და ქანჩების ფოლადის ხარისხი:	-	5.6 ან 8.8	8.8
5.1.3	ანძის ქანჭიკების (საფეხურისმაგვარი) დიამეტრი (მინ)	მმ	16	16
5.1.4	სტრუქტურული ელემენტების, ქანჭიკების და ქანჩების დასაშვები დაჭიმვა შეესაბამება:	-	EN1993-1-1 EN50341-1-J	EN1993-1-1 EN50341-1-J
5.1.5	ქანჭიკები დამაგრებულია ბრტყელი საყელურებით და ზამზარიანი საჩერებელი საყელურებით		დიახ	დიახ
5.1.6	ანძის ყველა ფოლადის ელემენტი ცხლად მოთუთიებულია	-	დიახ	დიახ
5.1.7	მოთუთიებული ფოლადის მონაკვეთები, ფიტინგები და სხვ. მოთუთიებული ქანჭიკები, ქანჩები და საყელურები	μm μm	85 55	85 55
5.1.8	ხარისხი და კოროზიისგან დაცვის ტესტები შეესაბამება :		EN ISO 1461	EN ISO 1461
5.1.9	დაჭიმული ელემენტების შეერთებებთან არსებული ქანჭიკების მინიმალური დიამეტრი	მმ	16	16
5.1.10	დაჭიმული ელემენტების შეერთებებთან არსებული ქანჭიკების მინიმალური რაოდენობა	-	2	2
5.1.11	მოქნილობის მაქსიმალური კოეფიციენტი - L/r			

ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II
BMZ № 2015 68 286