



მეხის იმპულსის მშრალი განმუხტვის შემაკავებელი ძაბვა:: 660 kV სველი განმუხტვის საწ. სიხშირის შემაკავებელი ძაბვა:: 245 kV გადინების მანძილი: 3630 mm
მოკლე შერთვის დენის დონე: 25 **kA/s**

მინიმალური სიმტკიცე რღვევაზე (დამჭიმი კლემის გარეშე) 120 kN
ხაზის ძაბვა 110 kV
სადენიACSR 240/32 mm2, ¢21.60 mm

სტანდარტული მიერთება IEC 120 / 16A შესაბამისად

d. f. s. - ნაჭედი ფოლადი

h. d. g. - ცხელი მოთუთიება

10	იზოლატორი					
9	შეკუმშ. დამჭიმი კლემა	2	SC6388			
8	საჩერებელი ენა		50.55.07.02	N. A.	al. alloy	h. d. g.
			22.44.10	160 kN	d. f. s.	
7	ქურო		43.29.13.70.4	160 kN	steel	h. d. g.
6	ორთათიანი კავი	2	24.87.80.20A	120 kN	d. f. s.	h. d. g.
ერთ	აღწერილობა	Pcs.	კატალოგის no.	მასალა		შენ.

5	საარმატურო წნელი-ზედა	4	41.16.25	N. A.	ფოლადი	h. d
4	მაერთებელი ენა	2	23.56.10	120 kN	d. f. s.	h. d
3	გაფართოების ხაზი	2	26.12.27CA	120 kN	ფოლადი	h. d
2	დამჭიმი ქურო	2	25.99.966.9	160 kN	d. f. s.	h. d
	რგოლი	2	69.60.808	210 kN	d. f. s.	h. d
ერთ	აღწერილობა	Pcs.	კატალოგის no.	M.8.S.	მასალა	N

Moss : 31.90 kg (იზოლატორების გარეშე) 25.02.2022. ხელმოწერა !შემცვლელი :

DALEKOVOD ZAGREB CROATIA

პროექტი :	დ. მაკანეცი	კატალოგის ნომერი :	DZ 110 g g LJ
შეამოწმა :	ა. დოგასევიჩმა		
დამტკიცა:	დ. მაკანეცი		
Title	ორჯაჭვა დამჭიმი გირლიანდა	Revision	2

-ვერტ. მცირე სიმძ.-

2	რედაქტირებული	12.4.22.	დ. მაკანეცი	
	დამატებული GAP	6.4.22.	Dდ. მაკანეცი	
	პირველი წარდგენა			

რედ. აღწერილობა/

პროექტის სახელი

ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების და პროგრამა II ეტ.

BMZNo.201568286

კონტრაქტის საიდNo No. KfW /OSI/OHL-TD-Lot 2

მემკვიდრე

სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსგ)
ბოროცალის ქ. თბილისი, საქართველო .0105
info@gse.com.ge

GSE

აღმასრული

fictiirier"GmbH & Co. KG
Sarweystrasse 370191 შუტგარტი/გერმანია
info @jl >Chtner.de

FICHTNER

კონსტრუქტორი

MitasEnergyandMetalConstuction Inc
EskiGGvercinlik YoluNo: 113- Gazi ანკარა/თურქეთი

MİTAŞ ENERGY

მომწოდებელი

ProizvodnjaOSO ltd
Vukomeitka 9, 10410, Velika Gorica ხორვატია

მომწოდებლის საიდ. ნომერი/სახელიE

DZ.110. 699U / 110 kV ორჯაჭვა დამჭიმი გირლიანდა - ვერტ მგ. სიმძლერის

სადენისთვის ACSR 240/32; \\121.6 mm; ზონა 2 {<1500 m)

დამტკიცება		სტატუსი	ბეჭედი
	დ. მაკანეცი	AP D AC 0 NA D	
ვანხ. თარიღი	12.4.2022.		
დამტკიცა	დ. მაკანეცი		
შეამოწმა	ა. დოგასევიჩი		
დამზადებულია	დ. მაკანეცი		
შეადგინა	ს. ბანიკი		
გაცემის თარიღი	16 .3.2022.		

110k V- ზონა2- მგ. სიმძლ.
ვერტ. ჯაჭვი - ნახაზ

მასშტაბი	ფგ. ზომა SIZE	დოკ NO.	REV.	PAGE
N.A.		7145A07-PO-HFDWG2516	2	1/1