





სექცია

, o.llo y

შეკუმშვამდე

შეკუმშვის შემდეგ

Notes:

--ყველა განზომილება მილიმეტრებში

1	გამამლებული		
	U.პირველი წარდგენა		
	რედ. აღწერილობა/		

პროექტის სახელი

ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ეიგ პროგრამა II

BMZNo.201568286

კონტრაქტის საიდNo. KfW /OSI/OHL-TD-Lot 2

შემკვეთი

~~ელექტროენერგეტიკა~~ სახელმწიფო ელექტროსისტემა

(სხვებზარათამეფლის ქ., თბილისი, საქართველო. 0105

info@gse.com.g

GSE

ინჟინერი

fictiirier"GmbH & Co. KG

Sarweystrasse 370191 შტუტგარტი/ვერმანია

info@fichtner.de

FICHTNER

კონტრაქტორი

M itas Eneroyand Metal Constuction Inc

Eski GGvercinl ik Yolu No: 113- Gazi ანკარა/თურქეთი

MİTAŞ ENERGY

მომწოდებელი

P roi zvodnja OSO ltd

Vukomerit ka 9, 10410, Vellika Gorica / Croatia

6-sE

მომწოდებლის საიდ. ნომერი/სახელი

57.55.235 / Repa i r Sleeve for Conduc t or ACSR 240/56: 022.4 mm

დამზადება		სტატუსი	ზეკედი
	დ. მაკრეტი	AP D AC 0 NA D	
ტარ. თარიღი	22.4.2022		
დამტკიცებული	დ. მაკანეი		
	ა. ფოფასიანი დ.		
დარეგისტრირებული	მ. ...ეი		
	S. Mari C		
ვად. თარიღი	16.3.2022		

II Ok V- Zone I Repa i rSleeve

Drawing

სადენი: ACSR 240/56 MM?, 12)22.40 MM

მწარმოებლის სასაქონლო ნიშანი, კატალოგის ნომერი, სარემონტო მილისის გარე დიამეტრი და სადენის დიამეტრი მარკირებულია პროდუქტზე,

შენ:

ალ. შენ. EN 755-2 შესაბამისად

დაშვებები : ±0,7 MM - 35 MM-მდე და ჩათვლით

±21/. - 35 MM

ალუმინის ექვსკუთხა პრეს-ფორმა - კოდი 38

Subject	ch. alloy	Surface	
Moss	0.41 kg		