





ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის გარე განათების ორსანათიანი და სამსანათიანი ზოდის მუშა ნახაზი



ორსანათიანი 1



ორსანათიანი 2



პირობითი აღნიშვნები

1 - ბეტონი M-200

2 - კონსოლური ანძი $d=108 \times 3.0$ მმ, $L=8.0$ მ

3 - იზოლატორის დასამაგრება არმატურა
A-III, $d=12$ მმ

4 - იზოლატორი

5 - კონსოლური საყრდენის ნაწილი
 $d=32 \times 2.0$ მმ, $L=1.5$ მ

6 - ნათურა

ი/მ " რეკავზი ტელერია "					
გარე განათების ზოდის მოწყობა					
შეასრულა		ბ. ჩანტლაძე	განათების ზოდის მოწყობა		
შეამოწმა		ბ. ჩანტლაძე	ფურც.	ფურცლები	
					17.09.2017

ქ. ახალქალაქის აღმაშენებლის ქუჩის მე-3 შესახვევის გარე განათების გეგმა



პირობითი აღნიშვნები

— არსებული გარე განათება

— საპროექტო გარე განათება

13 ცალი

ი/მ " რეკავი თ(ო)ლია"					
ახალქალაქში გარე განათების მოწყობა					
შეასრულა		ბ. ჩანტლაძე	აღმაშენებლის ქ. მე-3 შესახვევის გარე განათების გეგმა		
შეამოწმა		ბ. ჩანტლაძე	ფურც.	ფურცლები	-
					17.09.2017

ქ. ახალქალაქის ერევნის ქ. N41 და N43-ს გარე განათების გეგმა



პირობითი აღნიშვნები

— არსებული გარე განათება

— საპროექტო გარე განათება 4 ცალი

ი/მ " რეკავზი (ო)ლრია"					
ახალქალაქში გარე განათების მოწყობა					
შეასრულა		ბ. ჩანტლაძე	ერევნის ქ. N41 და N43 გარე განათების გეგმა		
შეამოწმა		ბ. ჩანტლაძე	ფურც.	ფურცლები	-
					17.09.2017