

დანართი 2 - საქონლის ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლები.

საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები					
N	CPV	დასახელება	სპეციფიკაცია	განზომილება	რაოდენობა
1	35111000	სახანძრო სტენდი	მასალა:რკინის ჩარჩოში ჩასმული ფოლადის ფურცელი, ფერი წითელი, წარწერით "სტენდი" ტეთარი ფერის ასოები წითელ ფონზე. გაზარიტული ზომები სიგანე 140სმ (±10სმ), სიმაღლე 110სმ (±10სმ)	ცალი	10
2	35111300	ფხვნილის ცეცხლმაქრი	ცეცხლმაქრი ფხვნილოვანი 4 კგ-იანი: - ბალონის მთლიანი წონა 6-8 კგ, მუხტის წონა 4კგ (±5%). მუშა ტემპერატურის დიაპაზონი არანაკლებ - 40°C და + 50°C. მუშა წნევა 1,2-1,6 მპა, გამოიყენება A,B,C,E კლასის ხანძრისათვის. ცეცხლმაქრს უნდა მოყვეს: ცილინდრზე შემოსაკვრავი ხაზოთი და რეზინის მილი გამფრქვევი ლულით, გამოიყენება 1000 ვ ძაბვის სიდიდემდე. ცეცხლმაქრის დაცლის დრო არანაკლებ 10 წამისა.	ცალი	20
3	35111000	სახანძრო ძალაყინი	მეტალის სახანძრო ძალაყინი, ფერი შავი, დიამეტრი არანაკლებ 20მმ, სიგრძე 130 (±5სმ)	ცალი	10
4	35111000	სახანძრო ბარჯი	მეტალის სახანძრო ბარჯი, ფერი შავი, დიამეტრი არანაკლებ 20მმ, სიგრძე 150 (±5სმ)	ცალი	6
5	35111000	სახანძრო ხიშტა ნიჩაბი	სახანძრო ხიშტა ნიჩაბი,ფერი შავი, წითლად შეღებილი ტარით, სიგრძე 150 (±5სმ)	ცალი	10
6	35111000	სახანძრო ნიჩაბი	სახანძრო ნიჩაბი,ფერი შავი, წითლად შეღებილი ტარით, სიგრძე 150 (±5სმ)	ცალი	10
7	35111000	სახანძრო კონუსური სათლი	სახანძრო კონუსური სათლი, ფერი წითელი, ტევადობა არანაკლებ 6 ლიტრი.	ცალი	16
8	35111000	სახანძრო გადასაფარებელი	მინაბოჭკოვანი სახანძრო გადასაფარებელი, უწვი მასალისაგან, სამუშაო ტემპერატურა არანაკლებ 600 C° ზომები: 2.5X1.5მ (±5%)	ცალი	4
9	35111000	სახანძრო ქვიშის ყუთი	მასალა:ფოლადის ფურცელი მოცულობა 0,5 მ3. მეტალის ყუთი თავსახურით. ყუთი უნდა იყოს მოწყობილი ისეთი ფორმით, რომ იყოს შესაძლებელი ნიჩბით სილით გავსება ზემოდან ჩაყრით. ზომები, სიღრმე 800მმ (±10მმ), სიგანე 900მმ (±10მმ), სიმაღლე 700მმ (±10მმ) . ფერი წითელი, წარწერით "ქვიშა" თეთრი ასოებით წითელ ფონზე.	ცალი	4
10	35111000	სახანძრო შლანგი	მილის დიამეტრი:2". სიგრძე: არანაკლებ 20მ. შემავრთებელი მუფტა: C-Storz 2".მუფტა:ალუმინის შენადნობი.სამუშაო წნევა:არანაკლებ 10bar.ზღვრული გახლეჩის წნევა:არანაკლებ 24bar.	ცალი	10

საქონელი უნდა იყოს ახალი, ხარისხისიანი.

ფასების ცხრილის მე-2 პოზიციით განსაზღვრული საქონელი "ფხვნილის ცეცხლმაქრი" უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონი "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი" ის მოთხოვნებს, კერძოდ

- შემოთავაზებული ცეცხლმაქრს უნდა გააჩნდეს პროდუქტის უსაფრთხოების სათანადო სტანდარტებისა და განვითარებული ხარისხის ინფრასტრუქტურის მქონე ქვეყნებში დადგენილი წესით გაცემული შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც აღიარებულად ითვლება დამატებითი პროცედურების გარეშე. ასეთ შემთხვევაში შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინგლისურ ენაზე ან ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანით.

ან

ცეცხლმაქრს უნდა გააჩნდეს შესაბამისობის დამადასტურებელი ნიშანი CE, რაც მიუთითებს რომ პროდუქტი აკმაყოფილებს მათზე ევროკავშირში მოქმედ ტექნიკურ პირობებს

ან

ცეცხლმაქრს უნდა გააჩნდეს შესაბამისობის დამადასტურებელი ნიშანი GE, რაც მიუთითებს, რომ პროდუქტი საქართველოში საქართველოს ზაზრისთვის არის წარმოებული.

- თუ ცეცხლმაქრი დამზადებულია დსთ-ს ქვეყნებში, მაშინ დოკუმენტი უნდა მიუთითებდეს, რომ ცეცხლმაქრი აკმაყოფილებს მათზე FOCT (ქართულად გოსტ) - სახსტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად შემუშავებულ ტექნიკურ პირობებს, რომელიც მოქმედებს საქართველოს ტერიტორიაზე დსთ-ს ქვეყნების მთავრობათა მეთაურების 1992 წლის 13 მარტის შეთანხმების ,, სტანდარტიზაციის სერტიფიკაციისა და მეტროლოგიის სფეროში შეთანხმებული პოლიტიკის გატარების შესახებ" საფუძველზე.

- მოწოდების ადგილი: ქ.გარდაბანი, დ.აღმაშენებლის 2 ბ;

- მოწოდების ვადა: არაუმეტეს 30 კალენდარული დღე;

- საგარანტო ვადა: ფასების ცხრილის მე-2 პოზიციაზე არანაკლებ 1 წელი;