



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს სამშენებლო-საპროექტო

ქ.მარნეულის №1 საჯარო სკოლის
სასწავლო შენობა

ტექნიკური დოკუმენტაცია /ვენტილაცია/

დამკვეთი:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი:

მ. ჯონიაშვილი

შეასრულა:

ს. ჯაშიაშვილი

თბილისი 2016

განმარტებითი ბარათი

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს სკოლის შენობის ვენტილაციას. შენობის ვენტილაცია დაპროექტებულია სამშენებლო ნორმების და დავალებების საფუძველზე, შენობას გააჩნია განიაგებადი სახურავი, პროექტი ითვალისწინებს კედლებში სავენტილაციო შახტების მოწყობას, შახტებზე კი 80%-ის მქონე ცოცხალი კვეთის ცხაურებს რომლის საშუალებითაც (ბუნებრივი ცირკულაციით) საკლასო ოთახებიდან ჰაერი გაიწოვება სახურავში, სველ წერტილებში შახტებზე ცხაურების ნაცვლად დამონტაჟდეს (I სართულზე ჭერის, II სართულზე კედლის) ვენტილატორები.

ნახაზების ჩამონათვალი			
№	დასახელება	ინდე სი	ფორმატ ი
1	თავფურცელი	1	A3
2	განმარტებები	2	A3
3	I სართულის ვენტილაციის გეგმა	3	A3
4	II სართულის ვენტილაციის გეგმა	4	A3
5	სხვენის ვენტილაციის გეგმა	5	A3
6	ფეტალი №1	6	A3
7	ფეტალი №2	7	A3
8	ფეტალი №3	8	A3

სპეციფიკაცია			
№	დასახელება	ერთეუ ლი	რაოდენობა
ვენტილაცია			
1	გამწოვი ვენტილატორი 12083/სთ 35 ჰა	ც	6
2	გამწოვი ცხაურა 250X200(რეგულირებადი ფრთებით და 80% ცოცხალი კვეთით	ც	16



ქმარწეულის №1 საჯარო სკოლის
სასწავლო შენობა

ქვემო ქართლი. ქალაქი მარწეული
საქართველო
ტ. 551 09 62 55

შენიშვნა:

სსიპ

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
0193
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის ღასახელმწიფა

განმარტებითი ბარათი
სამეცნიერო


ნახაზის სტატუსი

ვენტილაციის პროექტი

შეასრულა
სოსო ჯაშიაშვილი

მასშტაბი

ფურც. № 1 სტატუსი რევიზია



დასახელება



ქმარეშელის №1 საჯარო სკოლის
სასწავლო შენობა

ქვემო ქართლი. ქალაქი მარნეულის
სამართლებელი
ტ. 551 09 62 55

შენიშვნა:

გაწოვის კედლის ცხაური,
80%-იანი ცოცხალი კვეთით და
რეგულირებადი ფრთებით.

გაწოვის
საპენტილაციო შახტა

სსიპ

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
სამართლებელი
0193
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება

მიწისპირა სართულის გეგმა 0,00 ნიშნულზე

ნახაზის სტატუსი


პენტილაციის პროექტი

შეასრულა
სურს ჯავიანაშვილი

მასშტაბი

ფურც. № 2

სტატუსი რევიზია



ქმარნეულის №1 საჯარო სკოლის
სასწავლო შენობა

კვლევი ქართული. ქალაქი მარნეულის
საქართველო
ტ. 551 09 62 55

შენიშვნა:

გაწერის კედლის ცხაური,
80%-იანი ცოცხალი კვეთით და
რეზულირებადი ფორმებით.

გაწერის
საპენტილატორი შახტა

სსიპ

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
0193
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება


მიწისზედა სათულის გეგმა 3.300 ნიშ ულვა

ნახაზის სტატუსი
გენტილატორის პროექტი

შეასრულა
სერო ჯაფარიშვილი

მასშტაბი

ფურც. № 3 სტატუსი რევიზია



დასახელება



ქმარნეულის №1 საჯარო სკოლის
სასწავლო შენობა

კვეთი ქართლი, ქალაქი მარნეული
საქართველო
ტ. 551 09 62 55

შენიშვნა:

გაფორმების კედლის ცხაური,
80%-იანი ცოცხალი კვეთით და
რეპულირებადი ფრთებით.

გაფორმების
საკონსტრუქციო შახტა

სსიპ

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
0193
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება

სხვენის სართულის გეგმა +6,50 ნიშნულზე

ნახაზის სტატუსი

ვერტიკალური პროექტი





შეასრულა
სოსო ჯაფარიშვილი




მასშტაბი

ფურც. № 4





სტატუსი რევიზია








ჭრილობა 3-3 ჭრილობა 2-2 ჭრილობა 1-1



ღასახელეზბა	
	
ქმარნეულის №1 სავარო სკოლის სასყავლო შენობა	
ქვემო ქართლი. ქალაქი მარნეული საქართველო ტ. 551 09 62 55	
შენიშვნა:	
სსიპ	
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 0193 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	
ნახაზის ღასახელეზბა	
სამშენილაციო შახტა ღეტალი №1	
ნახაზის სტატუსი	
შენილაციის პროექტი	
შეასრულა სოსო ჯაშიაშვილი	
მასშტაბი	
ფურც. № 5	სტატუსი რევიზია



დასახელება	
	
ქმარნეულის №1 საჯარო სკოლის სასწავლო შენობა	
კვეთი ქართლი. ქალაქი გარნეული სამართველო ტ. 551 09 62 55	
შენიშვნა:	
სსიპ	
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი სამართველო 0193 ტ: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	
ნახაზის დასახელება	
სამშენიშნავიო შახტა დეტალი №2	
ნახაზის სტატუსი	
შენიშნავიოის პროექტი	
შეასრულა სოსო ჯაშიაშვილი 	
მასშტაბი	
ფურც. № 6	სტატუსი რევიზია



ღასახელეპა	
	
ქ.მარნეულის №1 საჯარო სკოლის სასწავლო შენობა	
ქვემო ქართლი. ძალაქი მარნეული საქართველო ტ. 551 09 62 55	
შენიშვნა:	
სსიპ	
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 0193 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	
ნახაზის ღასახელეპა	
სამშენიშნაციო შახტა ღეტალი №3	
ნახაზის სტატუსი	
შენიშნაციის პროექტი	
შეასრულა სოსო ჯაფარიშვილი	
მასშტაბი	
შუტ. № 7	სტატუსი რევიზია