



002916917

ექსპერტის დასკვნა № 002916917

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრივეის სამშენებლო მექანიკის, სეისმოინჟინერების და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ხდვარტაქსტიკური კუროსის მიერ განმარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით ამასთან, ცრუ ჩვენებების კვალი დასჯის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუფულობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ქვეშაშ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი :

ორგანიზაცია: ა(ა)იპ ქ. თბილისის №55 საბავშვო ბაგა-ბაღი

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი თბილისის რაიონში, ზეიკის ქ. № 25

სახელი და გვარი: რუსუდან ჩიჭოვანი

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები :

პაპუნა მენაბდიშვილი / კირიაკ ზავრივეის სამშენებლო მექანიკის, სეისმოინჟინერების და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი) სამშენებლო მექანიკისა და ნაგებობათა სეისმოინჟინერების სამსახურის ექსპერტი საქმიანობა და დასკვნა 31 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

მოგზაობით თხოვნით შეისწავლოთ ქ. თბილისში, ზეიკის ქ. № 25-ში მდებარე #55 საბავშვო ბაღის ტექნიკური მდგომარეობა და დადგინოთ დაზიანების ხარისხი

შემოხვედის თარიღი: 28.03.2017წ.

დასკვნის თარიღი: 25.03.2017წ.

დასკვნა

ვიზუალური დათვალიერებით, ქ. თბილისში, ზეიკის ქ. № 25-ში მდებარე #55 საბავშვო ბაღის მხიდი კედლების ტექნიკური მდგომარეობა მთლიანობაში დამაკმაყოფილებელია, ხოლო მარჯვენა კიბის კედლის, ლიონის კონსტრუქციებით მოწყობილი აივნის და კიბის, ასევე შენობის მთელ ფართობზე იატაკების ტექნიკური მდგომარეობა არა დამაკმაყოფილებელია.

ქ. თბილისში, ზეიკის ქ. № 25-ში მდებარე #55 საბავშვო ბაღის შემდგომი ხორმალური ექსპლუატაციისათვის აუცილებელია შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დეტალური გამოკვლევა და მიღებული შედეგების მიხედვით შენობის გამაგრება ან მოხდა საეკონომიკურად დამუშავებული გამაგრების პროექტის მიხედვით.

პაპუნა მენაბდიშვილი

გამოკვლევა

შენიშვნა - გამაგრების კითხვები ან შეიძლება 31/2



002849217

ექსპერტის დასკვნა № 002849217

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედგომობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მკარ განმემართა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დამნიშნავი:

ორგანიზაცია: ა(ა)იპ თბილისის №2 საბავშვო ბაგა-ბაღი

თანამდებობა: დირექტორი

მსმართი: საქართველო, თბილისი, ძველი თბილისი რაიონი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა, №13

სახელი და გვარი: ნანა კოკია

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები:

კირიაკ მარჯანიძე / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედგომობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი) სამშენებლო მექანიკისა და ნაგებობათა სეისმომედგომობის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 11 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

მოგმართავთ თხოვნით, რათა შეისწავლოთ შენობის ტექნიკური მდგომარეობა და დაგვიდგინოთ დაზიანების ხარისხი.

ქმოსვლის თარიღი: 28.03.2017წ.

გასვლის თარიღი: 23.05.2017წ.

დასკვნა

ქ. თბილისში, უშანგი ჩხეიძის ქ. №13-ში მდებარე საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის (ს/კ 01.13.08.011.043) ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე ტექნიკური მდგომარეობის დადგენისათვის, საჭიროა ჩატარდეს შენობის დეტალური კვლევა, რაც შეეხება პირველად შეფასებას, ძირითად შიდა ელემენტებში დღეის მდგომარეობით საფრთხის შემცველი დაზიანებები არ ფიქსირდება. იმის საფუძველზე, რისი დაფიქსირებაც მოხერხდა, შენობას გააჩნია დაზიანებათა კლასიფიკაციის მიხედვით I – II ხარისხის დაზიანებები და დღეისათვის მოქმედ სეისმიურ ნორმებთან გარკვეული შეუსაბამოები. აქედან გამომდინარე, პირველადი შეფასების საფუძველზე, საექსპლუატაციო ვარგისიანობის მიხედვით იგი შეგვიძლია მივაკუთვნოთ II კატეგორიას, რაც იმას ნიშნავს, რომ შენობის საექსპლუატაციო მედეგობა დაქვეითებულია და ექვემდებარება გამაგრებას. საჭიროა, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების გადაწყვეტილების მიღებამდე, დეტალური კვლევის შედეგების საფუძველზე, მოხდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების რენტაბელურობის გამსაზღვრა. მხოლოდ ამის შემდგომ მოხდეს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება.

შენობის რეკონსტრუქციის გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, დამუშავდეს პროექტი, რის საფუძველზეც მოხდება სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება. შენობის დეტალური კვლევისათვის საჭირო ღონისძიებები და განმარტებები მითითებულია დასკვნის კვლევით ნაწილში.