

ელექტრონული ტენდერი(№SPA180003965) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“
სპილენძის ეკრანირებული საკონტროლო კაბელების შესყიდვაზე

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ელექტრონული ტენდერის (№SPA180003965)
საშუალებით სპილენძის ეკრანირებული საკონტროლო კაბელების შესყიდვის მიზნით მუდმივმოქმედი
სატენდერო კომისიის სხდომის

ოქმი №2

თარიღი 26.04.2018წ.

სხდომას ესწრებოდნენ:

1. კომისიის თავმჯდომარე—გიორგი შარკოვი
2. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე—მამუკა სხილაძე
3. კომისიის წევრი - მამუკა პაპუაშვილი
4. კომისიის წევრი— დავით გოლოშვილი
5. კომისიის წევრი— გიორგი აბუთიძე
6. კომისიის წევრი—ლამა შენგელია

აპარატის წევრები:

1. მანანა ამალაშვილი
2. გიორგი გიორგაძე
3. სოფიო ბასილაძე

დღის წესრიგი:

ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ერთ-ერთი მიმწოდებლის მიერ დასმულ შეკითხვასთან დაკავშირებით, სს „სსე“-ს პროექტების დეპარტამენტის უფროსის - მამუკა შონიას 26/04/2018 წლის N6205 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (SPA180003965) განცხადების გვერდის „დამატებითი ინფორმაციის“ ველში, სატენდერო დოკუმენტაციის 1.1 ველის „ობიექტის დასახელებაში“, 1.2 ველის „საქონლის ტექნიკური სპეციფიკაცია და რაოდენობა“ დოკუმენტის ცხრილის #1 და #2 პოზიციებსა და ამასთან სატენდერო დოკუმენტაციის 1.3 ველის „ფასების ცხრილის“ #1 და #2 პოზიციებში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

განხილვა:

1. ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ერთ-ერთი მიმწოდებლის მიერ დასმულ შეკითხვასთან დაკავშირებით, სს „სსე“-ს პროექტების დეპარტამენტის უფროსის - მამუკა შონიას 26/04/2018 წლის N6205 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, სატენდერო დოკუმენტაცია საჭიროებს შემდეგი სახის კორექტირებას:

- ➔ ელექტრონული ტენდერის (SPA180003965) განცხადების გვერდის „დამატებითი ინფორმაციის“ ველში, გამოცხადებული ტენდერის დასახელება „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ სპილენძის ეკრანირებული საკონტროლო კაბელების შესყიდვა“ შეიცვალოს და ჩანაცვლდეს შემდეგი სახის რედაქციით: „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ სპილენძის საკონტროლო კაბელების შესყიდვა“.
- ➔ სატენდერო დოკუმენტაციის 1.1 ველის „შესყიდვის ობიექტის დასახელებაში“ შესყიდვის ობიექტის დასახელება „სპილენძის ეკრანირებული საკონტროლო კაბელები“ შეიცვალოს და ჩანაცვლდეს შემდეგი სახის რედაქციით: „სპილენძის საკონტროლო კაბელები“.
- ➔ სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 ველის „საქონლის ტექნიკური სპეციფიკაცია და რაოდენობა“ დოკუმენტის ცხრილის #1 პოზიციის „მოთხოვნილი საქონლის დასახელება“ სვეტში „სპილენძის ეკრანირებული საკონტროლო კაბელი N2XH 4X4“ შეიცვალოს და ჩანაცვლდეს შემდეგი სახის რედაქციით: „სპილენძის არაეკრანირებული საკონტროლო კაბელი N2XH 4X4“, ასევე ამავე ცხრილის #2 პოზიციის „მოთხოვნილი საქონლის დასახელება“ სვეტში „სპილენძის ეკრანირებული საკონტროლო კაბელი NYY 3X2.5“ შეიცვალოს და შემდეგი სახის რედაქციით: „სპილენძის არაეკრანირებული საკონტროლო კაბელი NYY 3X2.5“.
- ➔ სატენდერო დოკუმენტაციის 1.3 ველის „ფასების ცხრილის“ „დასახელება“ სვეტის #1 და #2 პოზიციებით მოთხოვნილი საქონლის დასახელებებში განხორციელდეს შემდეგი სახის კორექტირება, კერძოდ: „სპილენძის ეკრანირებული საკონტროლო კაბელი N2XH 4X4“ შეიცვალოს შემდეგი სახის რედაქციით: „სპილენძის არაეკრანირებული საკონტროლო კაბელი N2XH 4X4“, ასევე ამავე ცხრილის #2 პოზიციის „სპილენძის ეკრანირებული საკონტროლო კაბელი NYY 3X2.5“ შეიცვალოს და ჩანაცვლდეს შემდეგი სახის რედაქციით: „სპილენძის არაეკრანირებული საკონტროლო კაბელი NYY 3X2.5“.

2. სატენდერო კომისიამ განიხილა დღის წესრიგით დასმული საკითხი, კერძოდ სპილენძის ეკრანირებული საკონტროლო კაბელების შესყიდვაზე გამოცხადებული მიმდინარე ტენდერის № SPA180003965 სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა ზემოაღნიშნული კორექტირებების გათვალისწინებით.

3. სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის #12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ასევე მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის რ) ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ეტაპზე, სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ „ტენდერი გამოცხადებულია“ – სტატუსის მინიჭებისას, რომელიც მოიცავს სატენდერო განცხადების სისტემაში განთავსებიდან სატენდერო წინადადებების მიღების დაწყებამდე ტენდერის მიმდინარეობის ეტაპზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ტენდერი გამოცხადდა 18.04.2018 და სატენდერო წინადადებების მიღება იწყება 27.04.2018, სატენდერო კომისიამ იმსჯელა და დასაშვებად მიიჩნია მიმდინარე ტენდერის განცხადების გვერდზე და სატენდერო დოკუმენტაციაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა.

სატენდერო კომისიამ დაადგინა:

1. სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის #12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს მიმდინარე ტენდერში (№SPA180003965) მოახდინოს სატენდერო დოკუმენტაციაში და ასევე ელექტრონული ტენდერის SPA180003965 განცხადების გვერდზე ცვლილებები ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით.
2. დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს უზრუნველყოს სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციაში 1.3 ველში უკვე არსებული მიმაგრებული ფაილის - „ფასთა ცხრილის“, ასევე სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 ველის „საქონლის ტექნიკური სპეციფიკაცია და რაოდენობა“ დოკუმენტის გაუქმება და კორექტირებული „ფასთა ცხრილის“ და „საქონლის ტექნიკური სპეციფიკაცია და რაოდენობა“ დოკუმენტის დაუყოვნებლივ ატვირთვა. გარდა ამისა, კორექტირება განხორციელდეს ელექტრონული ტენდერის (SPA180003965) განცხადების გვერდის „დამატებითი ინფორმაციის“ ველში და ასევე სატენდერო დოკუმენტაციის 1.1 ველის „შესყიდვის ობიექტის დასახელებაში“.

გიორგი შარკოვი -----
კომისიის თავმჯდომარე

მამუკა სხილაძე -----
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

მამუკა პაპუაშვილი -----
კომისიის წევრი

დავით გოლოშვილი -----
კომისიის წევრი

გიორგი აბუთიძე -----
კომისიის წევრი

ლაშა შენგელია -----
კომისიის წევრი

მანანა ამაღლობელი -----
აპარატის წევრი

გიორგი გიორგაძე -----
აპარატის წევრი

სოფიო ბასილაძე -----
აპარატის წევრი

ს.ს. "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"

სამსახურებრივი ბარათი

26/04/2018

N 6205

ვის: შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსს ბ-ნ ლ. შენგელიას

ვისგან: პროექტების დეპარტამენტის უფროსი მ.შონია

საგანი: სატენდერო წინადადებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბატონო ლაშა,

გთხოვთ, შეიტანოთ ცვლილება 2018 წლის 18 აპრილს გამოცხადებულ ელ.ტენდერის №SPA180003965 (საკონტროლო კაბელების შესყიდვა) საქონლის ტექნიკურ სპეციფიკაციაში, კერძოდ: ტექნიკური სპეციფიკაციის #1 და #2 პოზიციებში უნდა იყოს არაეკრანირებული საკონტროლო კაბელი (იხ. დანართი).

დანართი: 1 (ერთი) ფურცელი.

პატივისცემით,
მამუკა შონია

დეპარტამენტის უფროსი
პროექტების დეპარტამენტი

