

2018 წ. შესასყიდი UPS-ს აკუმულატორების ტექნიკური დავალება. CVP კოდი 31400000.

	დასახელება	ტექნიკური დავალება						რაოდენობა (ცალი)
		ძაბვა	ტევადობა Ah	მაქსიმალური განმუხტვის დენი CCA (EN)	გაბარიტული ზომები არაუმეტეს (მმ)	კლემების ტიპი		
1	აკუმულატორი	12 V	7-8 Ah	100A	არა უმეტეს 151 X 65 X 94	F 1	1. ტიპი - ტყვია-მჟავური, VRLA ტექნოლოგია; 2. შიდა წინააღმდეგობა: არაუმეტეს 10 mΩ 3. დასამუხტი ძაბვა: 14,50 – 14,90 ვ; 4. დასამუხტი დენი: არა უმეტეს 10 ა; 5. წონა: არანაკლებ 2,2 კგ;	318
2	აკუმულატორი	12 V	5 Ah	1.5 A	არა უმეტეს 90 X 70 X 101 სიმაღლე კონტაქტორებით 107±1 მმ	T1	1. ჰერმეტიკული ტკვიან-მჟავური, 2. ჟელესმაგვარი გოგირდმჟავიანი ელექტროლით 3. კორპუსის მასალა ABS.	20
3	აკუმულატორი	12 V	9 Ah	130 A	არა უმეტეს 151 X 100 X 65	F2	1. აკუმულატორის ტიპი VRLA ტექნოლოგია; 2. თითო აკუმულატორი შედგება 6 სექციისგან. 3. სიმძლავრე –34 W; 4. წონა – არა უმეტეს 2.7 კგ; 5. განმუხტვის მაქსიმალური დენი – 130 A – 5 წამში; 6. საკუთარი წინაღობა – 17±5 m Om; 7. დასაშვები დამუხტვის დენის ძალა – 3,4 A. 8. დამუხტვის ძაბვა - 13,5-13,8 V. 9. კლემის ზომა - F2	136
4	აკუმულატორი	6V	4.5 Ah		არა უმეტეს x 70 x 108 48	F 1		6

5	აკუმულატორი	6V	12 Ah		არა უმეტეს 151 X 50 X 94	- ტიპი: ტყვია-მჟავიანი, VRLA ტექნოლოგია; - შიდა წინააღმდეგობა: არაუმეტეს 10 mΩ; - ძაბვა: 6.8V to 6.9V - ბუფერული მუშაობისთვის; - ძაბვა: - 7.25V to 7.45V - ციკლური მუშაობისთვის; - თვითგანმუხტვის შემცირება: 3%, ერთი თვის შემდეგ 25 ° C ტემპერატურისა; - კონექტორის ტიპი: faston 6,3 mm; - სერთიფიკატები: CE; - სამუშაო გარე ტემპერატურული დიაპაზონი: -15°C - +40°C - წონა : არანაკლებ 1.7 კგ - დასაშვები დატენვის ძაბვის დონეები: - 6.8V to 6.9V - ბუფერული სამუშაოებისთვის; - 7.25V to 7.45V - ციკლური სამუშაოებისთვის.	150
6	აკუმულატორი	12V	40 Ah	300A	არა უმეტეს 197 X 165 X 170	- ტიპი - ტყვია-მჟავიანი, VRLA ტექნოლოგია; - შიდა წინააღმდეგობა: არაუმეტეს 10 mΩ; - განმუხტვის მაქსიმალური დენი: არა ნაკლებ 300 ა (5 წმ); - დასამუხტი ძაბვა: 13,5 – 13,8 ვ 25°C; - დასამუხტი დენი: არა უმეტეს 10 ა; - წონა: არანაკლებ 13.5 კგ;	120
7	აკუმულატორის დასატენი	ავტომატური დასამუხტი მოწყობილობა 180Ah-მდე ტევადობის ყველა ტიპის (WET, EFB,GEL, AGM) საავტომობილო აკუმულატორისათვის. აკუმულატორის დამუხტვა უნდა ხორციელდებოდეს ავტომატურად დენისა და ძაბვის მოცემულ მნიშვნელობამდე. მაგ მნიშვნელობის მიღწევისას აკუმულატორის დამუხტვა უნდა შეწყდეს ავტომატურად. მოწყობილობას უნდა მოყვებოდეს სამი ტიპის დასატენი კაბელები. დასამუხტი მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს ვიზუალური მაჩვენებელი ძაბვის და დენის დაყენებისთვის და დამუხტვის კონტროლისთვის. დასამუხტი მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს დაცვა მკვებავი ქსელისაგან მოკლე ჩართვის ან გადაპოლუსების დროს. ამასთან ერთად აკუმულატორის დამუხტვის დროს მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს დაცვა მოკლე ჩართვისაგან, ზედმეტი ძაბვისაგან და ზედმეტი მუხტისაგან. ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები: 1. შემავალი ძაბვა: 220V±10%; 2. მკვებავი ქსელის სიხშირე: 50Hz; 3. გამომავალი ძაბვა: 12/24V; 4. ნომინალური დენი აკუმულატორის დამუხტვისას: 12V – 8A; 5. აკუმულატორის ნომინალური ტევადობა(Ah): 5-180Ah; 6. სამუშაო გარემოს ტემპერატურა: -10 ≈ +40°C					2
	სულ						752

აკუმულატორის დადგენილი ექსპლუატაციის პერიოდი - 5 წელი; გარანტია - არანაკლებ 2 წლისა; აკუმულატორების მწარმოებელ ქარხანას უნდა გააჩნდეს შემდეგი სერტიფიკატი: ISO 9001. შესყიდვის ობიექტი გამოშვებული უნდა იყოს მიწოდების დროისთვის არაუმეტეს 6 თვით ადრე.