

ტექნიკური პირობები

№	საქონლის დასახელება	რაოდენობა	სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები
1	თერმო კუმშვადი ქურო 240 მმ2 კვეთის, მაღალი ძაბვის კაბელების გადასაბმელად	20 ცალი	შემაერთებული ქუროები 10კვ-ზე განკუთვნილი უნდა იყოს შესაერთებლად ძალური კაბელების მშრალი იზოლაციით ცვლადი ძაბვის დროს 10კვ-მდე, 50 ჰც სიხშირით. ქუროების კომპლექტაციაში უნდა შედიოდეს: 1. გარეგანი თერმოკუმშვადი გარსაცმი 2. ეკრანული ლენტა 3. შიდა თერმომჭერი გარსაცმი 4. თერმო ლენტა 5. ფაზებს შორისი სივრცის ამომავსებელი 6. ქვესადები მანჟეტი 7. ფირფიტა-რეგულატორი 8. ჭანჭიკური შემაერთებელი 9. მაიზოლირებელ მანჟეტი 10. საშრევე მილაკი 11. ფაზებს შორისი განმჯენი 12. ლენტა-რეგულატორი 13. დამიწების კომპლექტი 14. ლენტა-ჰერმეტიკი
2	თერმო კუმშვადი ქურო 95 მმ2 კვეთის მაღალი ძაბვის, კაბელების გადასაბმელად	4 ცალი	
3	დამაბოლოვებელი ქურო რეიხემის ტიპის ან მისი ექვივალენტური	17 ცალი	საბოლოო ქურო გამოიყენება განმხოლოებული კაბელების დასაიზოლირებლად უჯრედში მიერთებისათვის, დაკომპლექტებული უნდა იყოს: 3X240მმ2 კვეთის კაბელისათვის.
4		6 ცალი	საბოლოო ქურო გამოიყენება განმხოლოებული კაბელების დასაიზოლირებლად უჯრედში მიერთებისათვის, დაკომპლექტებული უნდა იყოს: 3X95მმ2 კვეთის კაბელისათვის.