

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (№NAT180011721) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ამომრთველების, გამთიშველების, შემზღუდველების, საყრდენი იზოლატორების შესყიდვაზე

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე (№NAT180011721) საშუალებით ამომრთველების, გამთიშველების, შემზღუდველების, საყრდენი იზოლატორების შესყიდვის მიზნით მუდმივმოქმედი სატენდერო კომისიის სხდომის

ოქმი №2

თარიღი 31.02.2018

სხდომას ესწრებოდნენ:

1. კომისიის თავმჯდომარე—გიორგი შარკოვი
2. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე—მამუკა სხილაძე
3. კომისიის წევრი—მამუკა პაპუაშვილი
4. კომისიის წევრი—გიორგი აბუთიძე

აპარატის წევრები:

1. მანანა ამალაშვილი
2. კონსტანტინე ცხვარაძე
3. გიორგი თათილაშვილი

კონსულტანტი:

1. ოთარ ყირიმელი- ქვესადგურების პროექტების განყოფილების უფროსი ინჟინერი
2. მალხაზ სამინავა - ქვესადგურების პროექტების განყოფილების უფროსი

დღის წესრიგი:

1. სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“-თვის პროექტების დეპარტამენტის უფროსის მამუკა შონიას 2018 წლის 31 ივლისის 11741 სამსახურობრივი ბარათის განხილვა, ამომრთველების, გამთიშველების, შემზღუდველების, საყრდენი იზოლატორების შესყიდვასთან დაკავშირებით, გამოცხადებულ ელექტრონული ტენდერში აუქციონის გარეშე (NAT180011721) სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 ველში მოცემულ ქართულენოვანი „ტექნიკური სპეციფიკაციის“ და ინგლისურენოვანი „Technical specification“ ცხრილებში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით.

განხილვა:

1. სატენდერო კომისიამ კონსულტანტებთან ერთად განიხილა დღის წესრიგით დასმული საკითხი, სსე-სათვის ამომრთველების, გამთიშველების, შემზღუდველების, საყრდენი იზოლატორების შესყიდვაზე მიმდინარე ტენდერში აუქციონის გარეშე # NAT180011721 სატენდერო დოკუმენტაციაში 1.2 ველში მოცემულ ცხრილებში ცვლილების შეტანის საკითხი, კერძოდ:

- სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 ველში მოცემული ქართული ცხრილის „ტექნიკური სპეციფიკაცია“-ს მეორე სვეტში (დასახელება და აღწერილობა) #28 და #29 პოზიციებზე ჰიბრიდული ელეგაზური ამომრთველის ბაკის განმარტების ჩანაწერში „ჰიბრიდულ ელეგაზურ ამომრთველის ბაკში უნდა იყოს“ - შეიცვალოს შემდეგნაირად: „ჰიბრიდულ ელეგაზურ ამომრთველის ბაკი არ უნდა იყოს შედუღებული და ბაკში უნდა იყოს:“

- სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 ველში მოცემული ინგლისურენოვანი ცხრილის „technical specification“ მეორე სვეტში (Technical specifications) #5, #28 და #29 პოზიციებში ჰიბრიდული ელეგაზური ამომრთველის ბაკის განმარტების ჩანაწერში „In the hybrid gas-insulated switchgear reservoir there should be:“ - შეიცვალოს შემდეგნაირად: „The hybrid gas-insulated breaker tank should not be welded and in the tank should be“

2. სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის #12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ასევე მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის რ) ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ეტაპზე, სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ „ტენდერი გამოცხადებულია“ - სტატუსის მინიჭებისას, რომელიც მოიცავს სატენდერო განცხადების სისტემაში განთავსებიდან სატენდერო წინადადებების მიღების დაწყებამდე ტენდერის მიმდინარეობის ეტაპზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ტენდერი გამოცხადდა 27.07.2018 და სატენდერო წინადადებების მიღება იწყება 13.06.2018, სატენდერო

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (№NAT180011721) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ამომრთველების, გამთიშველების, შემზღუდველების, საყრდენი იზოლატორების შესყიდვაზე

კომისიამ იმსჯელა და დასაშვებად მიიჩნია მიმდინარე ტენდერში სატენდერო დოკუმენტაციაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა.

სატენდერო კომისიამ დაადგინა:

1. სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის #12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს მიმდინარე ტენდერში აუქციონის გარეშე (№NAT180011721) შეიტანოს ცვლილება, ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით.
2. დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს უზრუნველყოს სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციაში 1.2 ველში უკვე არსებული (მიმაგრებული ფაილი) ცხრილების „ტექნიკური სპეციფიკაცია“ და „Technical Specification“ გაუქმება და კორექტირებული ცხრილების დაუყოვნებლივ ატვირთვა.

გიორგი შარკოვი -----
კომისიის თავმჯდომარე

მამუკა სხილაძე -----
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

გიორგი აბუთიძე -----
კომისიის წევრი

მამუკა პაპუაშვილი -----
კომისიის წევრი

ოთარ ყირიმელი -----
კონსულტანტი

მალხაზ სამინავა -----
კონსულტანტი

მანანა ამაღლობელი -----
აპარატის წევრი

გიორგი თათილაშვილი -----
აპარატის წევრი

კონსტანტინე ცხვარაძე -----
აპარატის წევრი

ს.ს. "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"

სამსახურებრივი ბარათი

31/07/2018

N 11741

ვის: მმართველთა საბჭოს წევრს ბ-ნ გ.შარკოვს

ვისგან: პროექტების დეპარტამენტის უფროსი მ.შონია

საგანი: ტენდერის გამოცხადების შესახებ

ბატონო გიორგი,

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურებს, №NAT180011721 ტენდერის ქართულ და ინგლისურ ენოვან ტექნიკურ სპეციფიკაციებში შეიტანონ ცვლილება და დაამატონ ქართული ვერსიის #28 და #29 პოზიციებში: „ჰიბრიდული ელეგაზური ამომრთველის ბაკი არ უნდა იყოს შედუღებული და ბაკში უნდა იყოს“ და ინგლისური ვერსიის #5, #28 და #29 პოზიციებში: „The hybrid gas-insulated breaker tank should not be welded and in the tank should be“.

პატივისცემით,
მამუკა შონია

დეპარტამენტის უფროსი
პროექტების დეპარტამენტი

