

ქვემო ქართლის საოლქო და რუსთავის რაიონული პროკურატურების ადმინისტრაციული შენობაში არსებული ელექტრო და მექანიკური სისტემების ტექნიკური მომსახურება (მისამართი: ქ. რუსთავი, ფიროსმანის ქ.17ა.)

ქვემოთ მოცემული დანადგარების, მოწყობილობებისა და ინფრასტრუქტურის მონიტორინგი და მომსახურება უნდა განახორციელოს კვირაში ერთხელ და დაზიანების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ.

დანადგარები და მოწყობილობები:

- 1. გათბობის ქვაბი - 175 კვტ; 1 ცალი
- 2. გაზის საწვავზე მომუშავე სანთურა სიმძ. 130-270კვტ ; 1 ცალი
- 3. წყალსაბოობი ქვაბი 24 კვტ; 1 ცალი
- 4. ქსელის წულის ტუმბო გათბობა-გაგრილებაზე DAB BPH 180/280.50T ; 1 ცალი
- 5. ქსელის წულის ტუმბო ვენტილაციაზე DAB BPH 150/280.50T ; 1 ცალი
- 6. ტუმბო ცხ. წყალმომარაგებაზე DAB A80/180XM; 1 ცალი
- 7. ცხელი წყლის საცირკულაციო ტუმბო DAB VA35/135; 1 ცალი
- 8. მენბრანული გასაფართოებელი ავზი 150ლ EGIN ; 1 ცალი
- 9. ტევადი წყალგამაცხელებელი V=200ლ ; 1 ცალი
- 10. მენბრანული გასაფართოებელი ავზი 24ლ EGIN; 1 ცალი
- 11. ჰაერის მოდინების დანადგარი 6100მ3/სთ ; 1 ცალი
- 12. წყლის ორმილოვან სისტემაზე მომუშავე Fan Coili-ი Qc=13.9კვტ; QH=18.22კვტ, VED630; 2 ცალი
- 13. წყლის ორმილოვან სისტემაზე მომუშავე კასეტური Fan Coili-ი დისტანციურ მართვის პულტით MKD-300 ; 28 ცალი
- 14. წყლის ორმილოვან სისტემაზე მომუშავე კასეტური Fan Coili-ი დისტანციურ მართვის პულტით MKD-500 ; 13 ცალი
- 15. წყლის ორმილოვან სისტემაზე მომუშავე კასეტური Fan Coili-ი დისტანციურ მართვის პულტით MKA-600R ; 11 ცალი
- 16. ხმაურიზოლირებული ვენტილატორ W B150 L=270მ3/სთ; N=0.04კვტ; 8 ცალი
- 17. სახურავის ვენტილატორ L=5900მ /სთ; N=1435ბრ/წთ; 1 ცალი
- 18. სახურავის ვენტილატორ L=990-1100მ /სთ; N=2400-2750ბრ/წთ, 125-170ვტ, 0.45-0.5ამპ ; 1 ცალი
- 19. ჩილერი გაგრილება-გათბობაზე LSRFM 130A, TCL ; 2 ცალი
- 20. ტუმბო საცირკულაციო 1D4211GAB CP-G 65-4100 7500w 41მX70მ3/სთ; DAB; 1 ცალი
- 21. ტუმბო საცირკულაციო 1D43111GBB CP-G 65-4700 1100w 47მX87მ3/სთ; Dn65/PN16 DAB; 1 ცალი
- 22. ერთკლანკიანი ავზი 500ლტ, AHB500 ALFAMAKINA ; 1 ცალი
- 23. ავზი გამაგართოებელი დასადგმელი VRV 80LT8BAR AQUASYSTEM, 1 ცალი
- 24. დიზელის გენერატორი 125 კვა THP (THE POWER HOUSE) RR125; 1 ცალი
- 25. უწყვეტი კვების წყარო (UPS) 125კვა, SERVOMATIK NETPRO 33 ; 1 ცალი
- 26. ლითონის ბარიერი (ტურნიკეტი) LTT-313E ; 1 ცალი
- 27. ინტენსიური მოხმარების 5მ-იანი შლაგბაუმი.; 1 ცალი

გასაწევი მომსახურება:

გათბობის სისტემის მომსახურება:

- ✓ გათბობის ცენტრალური დანადგარის (ქვაბი) მონიტორინგი;
- ✓ გათბობის ცენტრალური დანადგარის და მთლიანი სისტემის გამორეცხვა
- ✓ სისტემაში წყლის ან გლიკოლის წნევის კონტროლი;
- ✓ საცირკულაციო დანადგარების კონტროლი რათა არ მოხდეს გახურება ან არ გამოვიდეს მწყობრიდან საკისრები;
- ✓ ხელის წყალის ტევადური ბოილერის და გამაფართოებელი ავზის კონტროლი;
- ✓ გათბობის დანადგარის (ფანკოილი) ფილტრების ყოველთვიური გასუფთავება;
- ✓

/ **გაგრილების სისტემის მომსახურება:**

- / გაგრილების ცენტრალური დანადგარის მონიტორინგი;
- / გაგრილების ცენტრალური დანადგარის და მთლიანი სისტემის გამორეცხვა სისტემაში წყლის ან გლიკოლის წნევის კონტროლი;
- / საცირკულაციო დანადგარების კონტროლი რათა არ მოხდეს გახურება ან არ გამოვიდეს მწყობრიდან საკისრები;
- / გაგრილების დანადგარის (ფანკოილი) ფილტრების ყოველთვიური გასუფთავება;

/ **ვენტილაციის სისტემის მომსახურება:**

- / ვენტილაციის ცენტრალური დანადგარის მონიტორინგი და რეგულირება, რათა არ მოხდეს ჰაერის მიწოდების არათანაბარი გადანაწილება;
- / ვენტილაციის დანადგარზე ფილტრების ყოველთვიური გასუფთავება
- / დანადგარზე უნდა შემოწმდეს ღვედები და ასევე ძრავი;

/ **ელ. სისტემის მომსახურება:**

- / ელ. ფარების ყოველკვირეული მონიტორინგი;
- / ავტომატურის გადამრთველების მონიტორინგი;
- / სადენების შემოწმება რათა არ გახურდეს და არ დაიწვას;
- / ამომრთველების გასუფთავება მტვრისაგან;
- / პერიოდულად დენის ძალის (ამპერაჟის) კონტროლი;

/ **სახანძრო სისტემის მომსახურება:**

- / სახანძრო სისტემის მონიტორინგი;
- / პერიოდულად დეტექტორების დასუფთავება;
- / სახანძრო წყლის სისტემის თვეში ერთხელ აღგზნება;

/ **წყალმომარაგების სისტემის მომსახურება:**

- / წყლის წნევის რეგულირება;
- / სატუმბი სადგურის შემოწმება;
- / წყლის ფილტრების გასუფთავება

/ **სანიაღვრე და სანგაყვანილობის სისტემის მომსახურება:**

- / სანიაღვრე და სანგაყვანილობის სისტემის მონიტორინგი;
- / სანიაღვრე და კანალიზაციის ქვების გაწმენდა საჭიროების შესაბამისად;

/ **ელ. გენერატორების მომსახურება:**

- / გენერატორის ყოველკვირეული მონიტორინგი;
- / დეკემბრის ჩათვლით თვეში ორჯერ, ხოლო აპრილიდან ოქტომბრამდე ყოველთვიური სატესტო გაშვება და მუშაობის დროის აღრიცხვა;
- / ძრავის ზეთის და ფილტრის შეცვლა მომსახურების განმავლობაში 1 ჯერ.

/ **შლანგბაუმის მომსახურება:**

- / მონიტორინგი, მექანიზმებისა და სენსორების გაწმენდა, გასწორება, მცირე დაზიანებები ამოფხვრა;
- / შლანგბაუმის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო მასალების და ნაწილების შეკეთება-შემენა-შეცვლა;
- / დაზიანებისგონივრულ ვადებში აღმოფხვრა.