

სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური დავალება
(წინამდებარე დანართი პრეტენდენტმა არ უნდა ატვირთოს ელექტონულ სისტემაში)

№	საქონლის დასახელება	სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები
I	II	III
1	ვაკუუმური ამომრთველი 630 ამპ	1. ნომინალური ძაბვა - 12000 ვ; 2. ნომინალური დენი - 630 კვ; 3. ამპერაჟი -არაუმეტეს 1250 ა; 4. ნომინალური მოკლე შერთვის დენი - არანაკლებ-25 კა არაუმეტეს-31,5 კა; 5. ნომინალური მოკლე ჩართვის დენი - არანაკლებ-50კა არაუმეტეს-80კა; 6. დენის ძალის პიკური გამძლეობა 63 კა; 7. იზოლაციის გამძლეობა 75 კვ; 8. მექანიკური გამძლეობა-არანაკლებ 1000 ჯერ; 9. ამპრაჟი მექანიზმის ძაბვა (AC)- 220 v; 10. კონტაქტის გახსნის მანძილი 11 მმ; 11. კონტაქტის გახსნის და შეკვრის დრო < 2 მილიწამი, 12. ფიქსირებული ტიპის.