






„გ. მ. ტ. კ. ი. ც. ე. შ.“
 შპს „ენგურჰესის“ დირექტორთა
 საბჭოს თავმჯდომარე
 ლ. მებონია
 2019 წ.

ენგურჰესის #5 სატურბინო წყალსატარში წყლის ხარისხის მუხმი
 სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების მოცულობა

#	დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
	გასაწევი მოშსახურების დასახელება			
1	განათების მონტაჟი	კომპ	1	
2	ვენტილაციის მოწყობა	კომპ	1	
3	სადაწნეო მილსადენის დასაწყისში დროებითი კაშხლის მოწყობა და სამუშაო ადგილიდან წყლის მოცილება.	კომპ	1	
4	დროებითი ძალოვანი ელ. გაყვანილობის და გამანაწილებელი კარადის მონტაჟი მიწისქვეშა სამუშაოების წარმოების მოთხოვნათა გათვალისწინებით	კომპ	1	
5	ინსტრუმენტების, მასალების და მოწყობილობების შეტანა	კომპლ	1	
6	სადაწნეო მილსადენის კედელზე სტელაჟების მოწყობა	გ.შ	10	
7	სამუშაო ადგილზე 5 მ სიმაღლისა და 6,5 მ სიგრძის ხარაჩოების მოწყობა	კომპ	1	
8	აკუსტიკურ გარდამსახეზე კაბელების მიერთება	ცალი	16	
9	გადამწოდების კაბელების გატარება მაღალი წნევის პოლიეთილენის დამცავ მილებში და მონტაჟი მილსადენის ლითონის მოსახეზე	მეტრი	380	
10	გადამწოდების კაბელების გატარება ფოლადის დამცავ მილებში და მონტაჟი მილსადენის ლითონის მოსახეზე	მეტრი	580	
11	მაღალი წნევის სახშობში კაბელების გატარება	კომპლ	2	
12	მილსადენის გახერცა და მასზე 150 მმ დიამეტრის მილტუჩის მიდუღება	კომპლ	2	
13	სახშობის დამონტაჟება მილტუჩზე	კომპლ	2	
14	მაღალი წნევის სახშობში გამავალ კაბელებზე ჩოხალების დაყენება	ცალი	16	
15	ხარაჩოებისა და დროებითი ნაგებობების და აპარატურის დემონტაჟი და გამოტანა მილსადენიდან. სამუშაო ადგილის დასუფთავება	კომპლ	1	
	მასალები			
	I სამშენებლო ხარაჩოები			
1	დამჭერები 90 (Х090УТ)	ცალი	670	
2	დამჭერები მოსაბრუნებელი	ცალი	30	
	II საკაბელო არხები			
1	უყანგი ფოლადის მილი Φ=20/24 მმ	მეტრი	580	
	III დამცავი გარსაცმები			
1	სატურბინო მილსადენიდან კაბელების გამოყვანის მაღალი წნევისგან დასაცავი გარსაცმი	ცალი	2	
	ჯამი			
	IV დასამუშავებელი დეტალები			
1	ლითონის მილების დასამაგრებელი ხომუტები უყანგი	ცალი	1230	
2	ექვსწახნაგა ხრახნი M10	ცალი	64	
3	მილტუჩა მაღალი წნევის ჩოხალებისათვის DN150 PN100	ცალი	2	მოაწვდის შემსყიდველი
	V სპეცმასალები			
1	აკუსტიკური გარდამქმნელის კაბელი	მეტრი	688	მოაწვდის შემსყიდველი
2	მაღალი წნევის ჩოხალი მილსადენიდან კაბელების გამოსაყვანად	ცალი	16	მოაწვდის შემსყიდველი

რასაც ვადასტურებთ ხელისმოწერით:

შპს „ენგურჰესის“ ტექნიკური დირექტორი  გ. ტუმბუა
 შპს „ენგურჰესის“ რემონტების მენეჯერი  ი. მონია
 შპს „ენგურჰესის“ მ/ქვეშა საამქროს უფროსი  კ. კვარაცხელია