



1. საკონტოლო-საზომი პუნქტი დაყენდეს მილსადენის ზემოთ მისი ღერძიდან არა უმეტეს 1 მ მანძილზე მილთან მიერთების წერტილიდან არა უმეტეს 0,2 მ გადაწვეით.
2. საკონტოლო-საზომი პუნქტის მიწისქვეშა ნაწილი დაიფაროს პრაიმერით (პოზ. 7) ორჯერ.
3. შედარების ელექტროდი უნდა დაყენდეს ისე, რომ მისი კორპუსის ძირი იყოს მილსადენის ქვედა მსახველის დონეზე გვერდითი ზედაპირიდან 50 მმ მანძილზე.
4. შესრულდეს საკონტოლო-საზომი პუნქტის კლემის პანელის მარკირება.
5. გაზომვები უნდა ჩატარდეს მოყვანილი სქემის მიხედვით.
6. საკონტოლო-საზომი პუნქტის (CP) და მანევრებული ნიშნის (AM) ცალცალკე ნახაზები იხილეთ: ADGO33-GS03-PL-CPR-00007 და ADGO33-GS03-PL-STD-00004.
7. ბოძი შეიღებოს ყვითლად.
8. ლითონის ფარზე ორივე მხარეს მიეთითება გაზსადენის კილომეტრაჟი და მილის მიწაში ფაქტიური ჩაღრმავება.

შენიშვნა: მშენებელ კონტრაქტორს აქვს ვალდებულება იმ მასალისა და მოწყობილობის მოწოდებასა და მონტაჟზე, რომელსაც ითვალისწინებს მშენებლობის პროექტი და რომლის გადაცემაც არ მოხდება სხვაკის მიერ

დაამტკიცა	თ. ჯგერაშვილი		"აღიგანი - გომარისი" გაზსადენის მშენებლობის პროექტი			
შეამოწმა	ს. კირაკოსი		საკონტროლო-საზომი პუნქტის (CP) და მჩვენებელი ნიშნის (AM) ერთობლივი ნახაზი			
დაამუშავა	კ. თელიაშვილი					
დახაზა	ა. ფარი					
REV.	C01	C02			საბარძეპლუს ნაწილობრივი და გაზის კორპორაცია Georgian Oil & Gas Corporation	
თარიღი/DATE	14/12/18	21/01/19			SCALE:	
					No:	