

სხვადასხვა ცეცხლმაქრების სახელმწიფო შესყიდვა

№	შესყიდვის ობიექტი	წარმოშობის ქვეყანა/მწარმოებელი /საქონლის მოდელი (ასეთის არსებობის შერმთხვევაში)	რაოდენობა/ განზომილება (ცალი)	ერთეულის ფასი დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე	მოწოდების ადგილი	მოწოდების ვადა
1	სახანძრო სტენდი - (კომპლექტი) ღია ტიპის, დაკიდვის შესაძლებლობით, მილკუთხედში ჩასმული თუნუქით ლითონის სახანძრო სტენდი, ზომა არანაკლებ (1300X1000მმ) წითლად შეღებილი, თეთრი ფერის წარწერით „სტენდი“ კომპლექტაცია: სახანძრო ბარჯი 1 ცალი, სახანძრო ძალაყინი 1 ცალი, (ერთი ბოლო კონუსური, მეორე ბოლო რკალისებური მოხრა) სახანძრო ბარი 1 ცალი. (წითლად შეღებილი ტარით) სახანძრო კონუსური სათლი - 2 ცალი, (ფერი წითელი) ასევე სტენდს უნდა მოყვებოდეს არანაკლებ 4 და არაუმეტეს 5 კგ-იანი 2 ცალი ან არანაკლებ 9 და არაუმეტეს 10 კგ-იანი - 1 ცალი ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი განკუთვნილი ABC(E) (E კლასზე, ცეცხლმაქრის ბალონზე მითითებული უნდა იყოს "E" ან დატანილი უნდა იყოს ინფორმაცია, რომ ცეცხლმაქრის გამოყენება შესაძლებელია ელექტროძაბვის ქვეშ მყოფი დანადგარებისთვის) კლასის ხანძრების ჩასაქრობად. შენიშვნა: სახანძრო სტენდზე და კომპლექტაციაში ჩამოთვლილ თითოეულ პოზიციაზე მითითებულ უნდა იქნას წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი ორგანიზაცია და მოდელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)		180				
2	ნახშირორჟანგიანი ცეცხლმაქრი - ნახშირორჟანგიანი (CO2) ცეცხლმაქრის შიგთავსის ნივთიერების წონა: არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 6 კგ-იანი. უნდა გამოიყენებოდეს სხვადასხვა ნივთიერებების ჩასაქრობად, ელექტროფიციერებულ სარკინიგზო და საქალაქო ტრანსპორტზე, 1000 ვოლტამდე ძაბვის ქვეშ მყოფ ელექტროდანადგარებზე. ცეცხლმაქრის ცილინდრის კორპუსი უნდა იყოს წითელი ფერის, ცეცხლმაქრს უნდა მოყვებოდეს საკიდი.		369				
3	აირქაფოვანი ცეცხლმაქრი - ქაფწარმოქმნელი, არანაკლებ 8 და არაუმეტეს 10 ლ-იანი. უნდა გამოიყენებოდეს A და B კლასის ხანძრების ჩასაქრობად. ცეცხლმაქრი აღჭურვილი უნდა იყოს: სარქველის წნევის მანომეტრით, საკიდით. რეზინის გამფრქვევი მილი მიმაგრებული უნდა იყოს ბალონთან პლასმასის ცალუდით. ცეცხლმაქრი შიგნიდან დაფარული უნდა იყოს ანტიკოროზიული ფენით. ცეცხლმაქრის ცილინდრის კორპუსი უნდა იყოს წითელი ფერის.		240				
4	ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი - შიგთავსის ნივთიერების წონა: არანაკლებ 9 კგ-იანი. უნდა გამოიყენებოდეს ABC(E) (E კლასზე, ცეცხლმაქრის ბალონზე მითითებული უნდა იყოს "E" ან დატანილი უნდა იყოს ინფორმაცია, რომ ცეცხლმაქრის გამოყენება შესაძლებელია ელექტროძაბვის ქვეშ მყოფი დანადგარებისთვის) კლასის ხანძრების ჩასაქრობად. აღჭურვილი უნდა იყოს: სარქველის წნევის მანომეტრით, გამფრქვევი სახელურით (გამფრქვევი სახელური უნდა იყოს რეზინის) და საკიდით. ცეცხლმაქრის ცილინდრის კორპუსი უნდა იყოს წითელი ფერის.		254				

სხვადასხვა ცეცხლმაქრების სახელმწიფო შესყიდვა

5	ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი - შიგთავსის ნივთიერების წონა: არანაკლებ 4 და არაუმეტეს 5 კგ-იანი. უნდა გამოიყენებოდეს ABC(E) (E კლასზე ცეცხლმაქრის ბალონზე მითითებული უნდა იყოს "E" ან დატანილი უნდა იყოს ინფორმაცია, რომ ცეცხლმაქრის გამოყენება შესაძლებელია ელექტროძაბვის ქვეშ მყოფი დანადგარებისთვის) კლასის ხანძრების ჩასაქრობად. აღჭურვილი უნდა იყოს:სარქველის წნევის მანომეტრით, გამფრქვევი სახელურით (გამფრქვევი სახელური უნდა იყოს რეზინის) და საკიდით. ცეცხლმაქრის ცილინდრის კორპუსი უნდა იყოს წითელი ფერის.		39		
6	აირქაფოვანი ცეცხლმაქრი - ქაფწარმოქმნელი, არანაკლებ 6 ლ-იანი. უნდა გამოიყენებოდეს A და B კლასის ხანძრების ჩასაქრობად. ცეცხლმაქრი აღჭურვილი უნდა იყოს: სარქველის წნევის მანომეტრით, საკიდით. რეზინის გამფრქვევი მილი მიმაგრებული უნდა იყოს ბალონთან პლასმასის ცალუდით. ცეცხლმაქრი შიგნიდან დაფარული უნდა იყოს ანტიკოროზიული ფენით. ცეცხლმაქრის ცილინდრის კორპუსი უნდა იყოს წითელი ფერის.		374		
7	ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი -შიგთავსის ნივთიერების წონა: არანაკლებ 6 კგ-იანი. უნდა გამოიყენებოდეს ABC(E) (E კლასზე, ცეცხლმაქრის ბალონზე მითითებული უნდა იყოს "E" ან დატანილი უნდა იყოს ინფორმაცია, რომ ცეცხლმაქრის გამოყენება შესაძლებელია ელექტროძაბვის ქვეშ მყოფი დანადგარებისთვის) კლასის ხანძრების ჩასაქრობად. აღჭურვილი უნდა იყოს:სარქველის წნევის მანომეტრით, გამფრქვევი სახელურით (გამფრქვევი სახელური უნდა იყოს რეზინის) და საკიდით. ცეცხლმაქრის ცილინდრის კორპუსი უნდა იყოს წითელი ფერის.		567		
8	აირქაფოვანი ცეცხლმაქრი - ქაფწარმოქმნელი, არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 4 ლ-იანი. უნდა გამოიყენებოდეს A და B კლასის ხანძრების ჩასაქრობად. ცეცხლმაქრი აღჭურვილი უნდა იყოს: სარქველის წნევის მანომეტრით, საკიდით. რეზინის გამფრქვევი მილი მიმაგრებული უნდა იყოს ბალონთან პლასმასის ცალუდით. ცეცხლმაქრი შიგნიდან დაფარული უნდა იყოს ანტიკოროზიული ფენით. ცეცხლმაქრის ცილინდრის კორპუსი უნდა იყოს წითელი ფერის.		49		
9	ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი - შიგთავსის ნივთიერების წონა: არანაკლებ 2 კგ-იანი. უნდა გამოიყენებოდეს ABC(E) (E კლასზე, ცეცხლმაქრის ბალონზე მითითებული უნდა იყოს "E" ან დატანილი უნდა იყოს ინფორმაცია, რომ ცეცხლმაქრის გამოყენება შესაძლებელია ელექტროძაბვის ქვეშ მყოფი დანადგარებისთვის) კლასის ხანძრების ჩასაქრობად. აღჭურვილი უნდა იყოს:სარქველის წნევის მანომეტრით, გამფრქვევი სახელურით (გამფრქვევი სახელური უნდა იყოს რეზინის) და საკიდით. ცეცხლმაქრის ცილინდრის კორპუსი უნდა იყოს წითელი ფერის.		86		