

სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური დავალება
(წინამდებარე დანართი პრეტენდენტმა არ უნდა ატვირთოს ელექტონულ სისტემაში)

№	საქონლის დასახელება	სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები
I	II	III
1	ვაკუუმური ამომრთველი 630 ამპ, კომპლექტში კარადით და დაცვის გამთიშველით.	1.ნომინალური ძაბვა 12000ვ, 2.ნომინალური დენი 630კვ, 3.ამპერაჟი -არაუმეტეს 1250ა, 4.ნომინალური მოკლე შერთვის დენი -არანაკლებ-25 კა არაუმეტეს -31.5კა, 5.ნომინალური მოკლე ჩართვის დენი-არანაკლებ -50კა არაუმეტეს-80კა, 6.დენის ძალის პიკური გამზღოება 63 კა, 7.იზოლაციის გამძლეობა 75კვ, 8.მექანიკური გამზღოება-არანაკლებ 1000 ჯერ, 9.ამპრაჟი მექანიზმის ძაბვა (AC) -220ვ, 10.კონტაქტის გახსნის მანძილი 11მმ, 11.კონტაქტის გახსნის და შეკრვის დრო <2 მილიწამი) 12.კარადით და დაცვის საშუალებებით კომპლექტში (სასაღტეო გამთიშველი 10კვ-1ც, სახაზო გამთიშველი 10კვ დამიწების მოწყობილობით-1ც, დენის ტრანსმორმატორები 10კვ 100/5 ამპ - 2ც, სარელეო დაცვის ბლოკი REST-02-1ც, ჩართვა-გამორთვის დილაკები -2ც, სასიგნალო ნათურები-2 ც) 13. ფიქსირებული ტიპის.