# კაფე სანაყინე




## შენიშვნები

მოცემული პროექტის ელ. ტექ. ნაწილი შედგენილია ამავე პროექტის არქიტექტურული ნაწილის საფუძველზე ამჟამად მოქმედი ნორმების მიხედვით.

ელ. ენერგიით მომარაგება ხდება ქვესადგურიდან (იხ. გარე დაბალი ძაბვის ქსელის გეგმა).

ელ. ენერგიის მისაღებად შენობაში დგას მიმდებ გამანაწილებელი მოწყობილობა. მოთხოვნილი სიმძლავრე აღებულია ვარაუდით, ხვედრითი დატვირთვის მიხედვით. ასევე ვარაუდითაა აღებული გამანაწილებელ ფარზე სახაზო ავტომატური გამომრთველები.

კაფედან ელ. ენერგია უნდა მიეწოდოს დამხმარე სატავსოს ინვენტრისთვის. ამისთვის კაფეს გამანაწილებელ ფარზე გათვალისწინებულია დამატებით ერთი ცალფაზა ავტომატი 20 ამპერიანი და აძტიური ენერგიის ცალფაზა მრიცხველი.

განათებისთვის გამოყენებულია ჭერის სანათები ლუმინესცენტური და სანათები ვარვარების ნათურით.

მთელი ელ. ქსელი შესრულებულია სპილენძის კაბელის ორმაგი იზოლაციით პლასტმასის უწვად მილებში ჭერზე დიად, კედლებზე შელესვის ქვეშ.

გათვალისწინებულია მთავარი გამანაწილებელი ფარის დამიწება.

მთელი მონტაჟი შესრულებული უნდა იქნეს ელექტრო დანადგარების მოწყობის წესების სრული დაცვით.

## სპეციფიკაცია

| № | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | | განზ. რ-ბა |
|---|---|---|---|
| 1 | მიმდებ გამანაწილებელი მოწყობილობა. დასადგმელი დიმონის კორპუსით, ნამკეტი მოწყობილობით, შემყვანზე სამფაზა ავტომატური გამომრთველით 3803 50ა, სახაზო ავტომატური გამომრთველებით: 3803 20ა-1C; 3803 16ა-3C; 2303 25ა-3C, 2303 10ა-4C. | კომპლ. | 1 |
| 2 | აძტიური ენერგიის სამფაზა მრიცხველი პირდაპირი ჩართვის 50/5ა | კომპლ. | 1 |
| 3 | შტეფსელის როზეტი ორკონტაქტა | C | 8 |
| 4 | გამთიშველი ერთკლავიშა | C | 4 |
| 5 | იგივე ორკლავიშა | C | 3 |
| 6 | სანათი ლუმინესცენტური ჭერის | C | 12 |
| 7 | სანათი ჭერის ვარვარების ნათურით | C | 5 |
| 8 | ნათურა ლუმინესცენტური 20 ვტ | C | 48 |
| 9 | ნათურა ვარვარების 60 ვტ | C | 5 |
| 10 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით კვეთით 3X1,5 კვ.მმ | მ | 120 |
| 11 | იგივე, 3X2,5 კვ.მმ | მ | 60 |
| 12 | იგივე, 5X2,5 კვ.მმ | მ | 55 |
| 13 | იგივე, 5X4 კვ.მმ | მ | 15 |
| 14 | პლასტმასის უწვადი მილი დიამეტ. 20მმ | მ | 180 |
| 15 | იგივე, 25მმ | მ | 70 |
| 16 | ზოლოვანი ფოლადი | მ | 15 |
| 17 | კუთხოვანი ფოლადი | მ | 9 |

| | | |
|---|---|---|
| შ.პ.ს. "ნალი0-2011" | ქ. ფოთში, მალთაქვის უბანში, სანაპირო ზოლის (მაღ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია კაფე-სანაყინის პროექტი | |
| დირექტორი: ვ. ბარბაქაძე | | |
| არ. მე. არქ: ნ. ოინგაშვილი | | |
| პროექტი: ბ. ბასილაია | ელექტრო ტექნიკური ნაწილი | დაკვეთა № / სტად. / არ. |
| ვ. ბარბაქაძე | | |
| ნ. ოინგაშვილი | | |
| | ელექტრო განათება და კალიანი ელ. ქსელის გეგმა | მასშტ. / შენრ. / რაოდ. |
| ელ. ინჟინერი: ვ. ჯიჯიხია | გეგმა ±0.00 ნიშნულზე | 1:50 / 3-1 / 1 |