

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II სასწავლო კორპუსში (ანა პოლიტკოვსკაიას #26)
შშმ პირებისათვის ადაპტირებული სალიფტო მეურნეობის
მოწყობა-რეკონსტრუქცია

სამგზავრო ელექტრო სტანდარტული ლიფტი N 1 და N2 - ის
ტექნიკური მახასიათებლები;

1. ნომინალური სიჩქარე: არანაკლებ 1მ/წმ;
2. ტვირთამწეობა: არანაკლებ 320.0 კგ;
3. სამანქანო განყოფილებით, განთავსება ზევით;
4. დაკიდების ტიპი: 1:1;
 - ა). ჭიახრაზნული ჯალამბრის გამოყენების შემთხვევაში იგი დამატებით აღჭურვილი უნდა იყოს მზიდი ბაგირების ჩამკეტი ელექტრომაგნიტურ-მექანიკური სამუხრუჭე სისტემით;(ჭია-კბილანა გადაცემა და მუხრუჭი გერმანული წარმოების - ან ანალოგიური)
 - ბ). ძრავა არა ნაკლები 5,5 kw; VVVF. (იტალიური წარმოების ან ანალოგიური).
 - გ). ინვენტერი - არა ნაკლები 7,5 kw.
5. სართულების რაოდენობა: 9;
6. გაჩერებების რაოდენობა: 9;
7. არსებულმა მექანიზმმა უნდა უზრუნველყოს მექანიზმის მდორედ და უხმაუროდ მუშაობა;
8. მართვის ტიპი: მიკროპროცესორული, მეორე თაობის, სიხშირულ გარდამქმნელზე (VVVF Variable Voltage Variable Frequency) ინტეგრირებული ძირითადი დაფით (Integrated Controller), UPS – (ელექტროენერგიის შეწყვეტის შემთხვევაში უზრუნველყოფს კაბინის უახლოეს სართულამდე მიყვანას და კარების გაღებას).
9. კაბინის იატაკის მახასიათებლები: გადატვირთვა (OVERLOAD).
10. წონის გადატვირთვის მოწყობილობა: ელექტრონული, მიკროპროცესორული მართვით;
11. შიდა გამომახების პოსტერის დაფა - უჟანგავი; დისპლეით აღჭურვილი.
12. გარე გამომახების პოსტერის დაფა - უჟანგავი ლითონის პოსტერი თხევად კრისტალური დისპლეით (სართულის მაჩვენებლით).
13. კაბინის ტელესკოპური ორფრთიანი კარების გამღები მექანიზმი; VVVF. (გაღების სიგანე: არანაკლებ 700 მმ) . PM მუდმივ მაგნიტური ამძრავით, რომელიც კარების დაკეტვის საწინააღმდეგო გრძივ ინფრაწითელ ფოტოთვალთან (2დ ფარდა, ფოტო ბარიერი) ერთად უზრუნველყოფს კარების დაკეტვის უსაფრთხოებას მთელს სიმაღლეზე;
14. კაბინის დეკორაცია: უჟანგავი ლითონის ფურცლები;
15. კაბინის კარები: უჟანგავი ლითონის;
16. შახტის კარების ფრთები (პირველ სართულზე): უჟანგავი ლითონის ფურცლები; დანარჩენი შედებილი ლითონის ფურცლები.
17. შახტის კარების ჩარჩო (პირველ სართულზე): ხელოვნური გრანიტი;

დანარჩენი ლამინირებული დსპ.

18. კაბინის იატაკი: ბუნებრივი გრანიტი;
19. კაბინის ჭერი დეკორატიული განათებით;
20. კაბინის ელექტრული სავენტილაციო სისტემა;
21. კაბინის მოაჯირი: უჟანგავი ლითონი;
22. კაბინის ტიპი - გაუვალი;
23. კაბინის სიღრმე : 1000 მმ-მდე; მაქსიმუმი, არსებულ შახტში ტექნიკურად შესაძლებლობის ფარგლებში;
24. კაბინის სიგანე : 1000 მმ-მდე; მაქსიმუმი, არსებულ შახტში ტექნიკურად შესაძლებლობის ფარგლებში;
25. კაბინის უკანა კედელზე უნდა იყოს განთავსებული სარკე.

**სამგზავრო ელექტრო ლიფტი N 3 - ის
ტექნიკური მახასიათებლები
ადაპტირებული შშმ პირთათვის**

1. ნომინალური სიჩქარე: არანაკლებ 1მ/წმ;
2. ტვირთამწეობა: 450 - 630 კგ- მდე; (მაქიმალური არსებული შახტის გაბარიტების ფარგლებში).
3. სამანქანო განყოფილებით, განთავსება ზევით;
4. დაკიდების ტიპი: 1:1;
 - ა). ჭიახრაზნული ჯალამბრის გამოყენების შემთხვევაში იგი დამატებით აღჭურვილი უნდა იყოს მზიდი ბაგირების ჩამკეტი ელექტრომაგნიტურ-მექანიკური სამუხრუჭე სისტემით;(ჭია-კბილანა გადაცემა და მუხრუჭი გერმანული წარმოების - ან ანალოგიური)
 - ბ). ძრავა არა ნაკლები 5,5 kw; VVVF. (იტალიური წარმოების ან ანალოგიური).
 - გ). ინვენტერი - არა ნაკლები 7,5 kw.
5. სართულების რაოდენობა: 9;
6. გაჩერებების რაოდენობა: 9;
7. არსებულმა მექანიზმმა უნდა უზრუნველყოს მექანიზმის მდორედ და უხმაუროდ მუშაობა;
8. მართვის ტიპი: მიკროპროცესორული, მეორე თაობის, სიხშირულ გარდამქმნელზე (VVVF Variable Voltage Variable Frequency) ინტეგრირებული ძირითადი დაფით (Integrated Controller), UPS – (ელექტროენერგიის შეწყვეტის შემთხვევაში უზრუნველყოფს კაბინის უახლოეს სართულამდე მიყვანას და კარების გაღებას).
9. კაბინის იატაკის მახასიათებლები: გადატვირთვა (OVERLOAD) და სრული დატვირთვა (FULL LOAD);
10. წონის გადატვირთვის მოწყობილობა: ელექტრონული, მიკროპროცესორული მართვით;
11. შიდა გამოძახების პოსტერის დაფა - უჟანგავი ლითონის; დისპლეით აღჭურვილი.
12. გარე გამოძახების პოსტერის დაფა - უჟანგავი ლითონის პოსტერი თხევად კრისტალური დისპლეით (სართულის მაჩვენებლით).
13. კაბინის ტელესკოპური ოთხფრთიანი კარების გამღები მექანიზმი; VVVF. (გაღების სიგანე არანაკლებ: 900 მმ). მაქსიმუმი ტექნიკურად შესაძლებლობის ფარგლებში. კარების გამღები მექანიზმი PM მუდმივ მაგნიტური ამძრავით, რომელიც კარების დაკეტვის საწინააღმდეგო

გრძივ ინფრაწითელ ფოტოთვალთან (2დ ფარდა, ფოტო ბარიერი) ერთად უზრუნველყოფს კარების დაკეტვის უსაფრთხოებას მთელს სიმაღლეზე;

14. კაბინის დეკორაცია: უჟანგავი ლითონის ფურცლები;
15. კაბინის კარები: უჟანგავი ლითონის;
16. შახტის კარების ფრთები (პირველ სართულზე): უჟანგავი ლითონის ფურცლები; დანარჩენი შედებილი ლითონის ფურცლები.
17. შახტის კარების ჩარჩო (პირველ სართულზე): ხელოვნური გრანიტი; დანარჩენი ლამინირებული დსპ.
18. კაბინის იატაკი: ბუნებრივი გრანიტი;
19. კაბინის ჭერი დეკორატიული განათებით;
20. კაბინის ელექტრული სავენტილაციო სისტემა;
21. კაბინის მოაჯირი: უჟანგავი ლითონი;
22. კაბინის ტიპი - გაუვალი;
23. კაბინის სიღრმე: 1400 მმ-დე; მაქსიმუმი, არსებულ შახტში ტექნიკურად შესაძლებლობის ფარგლებში;
24. კაბინის სიგანე არანაკლებ; 1150 მმ-სა; მაქსიმუმი, არსებულ შახტში ტექნიკურად შესაძლებლობის ფარგლებში;
25. კაბინის სიმაღლე არანაკლებ 2200 მმ-სა;
26. კაბინის უკანა კედელზე უნდა იყოს განთავსებული სარკე.

პრეტენდენტმა უნდა მოახდინოს:

- არსებული ლიფტების დემონტაჟი, ახალი ლიფტების მიწოდება, მონტაჟი, გაშვება, გაწყობა.
- დემონტაჟირებული ლიფტების სრული კომპლექტის (ჯართი) დასაწყობება გამოყოფილ სათავსოში 100 მეტრის რადიუსში.
- საჭიროების შემთხვევაში შახტის კარების ღიობების მონგრევა და ამოშენება, ახალი ლიფტების კარებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად.
- სამანქანო განყოფილების რეაბილიტაცია - მოპირკეთება, იატაკის მოჭიმვის, მეტალოპლასტმასის კარის და ფანჯრების, კედლებისა და ჭერის სამღებრო სამუშაოების და განათების მოწყობა. (სამანქანოს ზომებია: 6.3×7.0×2.65 H მ.; 1 კარი - 0.9×1.8 H მ.; 2 ფანჯარა - 1.2×0.8 H მ.).
- №3 სამგზავრო ლიფტის სამუშაოები უნდა შესრულოს შშმ პირთა ადაპტირებისათვის გათვალისწინებული ნორმების დაცვით. (არსებული შახტის გაბარიტების გათვალისწინებით).

პრეტენდენტი

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი

ხელმოწერა და ბეჭედი