

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი გორგაძეების მკვებავი გაზსადენისა და შიდა ქსელის გაზმომარაგების სპეციფიკაცია						
№	მასალების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. წონა	სულ	ს.ო.ს.ტ.
1	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი) განშტოებაზე d=20	მ	70	0,132	9,24	PPE100SDR11
2	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი) ტრასაზე d=20	მ	10	0,132	1,32	PPE100SDR11
3	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი)d=50	მ	778	0,449	349,322	PPE100SDR17
4	პოლიეთილენის მილი d=110	მ	2780	1,48	15466,2	PPE100SDR17
5	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი)d=90	მ	12	1,46	17,52	PPE100SDR17
6	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი 108*4.5	მ	10	12,2	720,3	10704-92
7	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი 80(87X3.5)	მ	5	9,39	46,95	10704-92
8	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი 76(76X3.0)	მ	1025	5,4	5535	10704-92
9	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი 50(56X3)		23298	5,25	122315	10704-92
10	ფოლ. არაკონდიციური მილი საყრდენებისათვის 76მმ	მ	464	—	—	3262
11	ფოლ. არაკონდიციური მილი საყრდენებისათვის 50მმ	მ	15488	—	—	3262
12	ფოლ. მუხლი d=100	ც	4	2,47	42	17375-77
13	ფოლ. მუხლი d=80	ც	1	1,81	1,81	17375-77
14	ფოლ. მუხლი d=76	ც	40	1,8	72	17375-77
15	ფოლ. მუხლი d=50	ც	2565	0,55	1410,75	17375-77
16	ფოლ. გადამყვანი d=100X80	ც	2	0,8	1,6	17375-77
17	ფოლ. გადამყვანი d=76X50	ც	1	0,4	0,4	17375-77
18	ფოლ. გადამყვანი d=76X80	ც	1	0,45	0,45	17375-77
19	ფოლ. დამხშობი d=50	ც	117	0,4	46,8	17375-77
20	პარანიტი	მ2	76,857			
21	გამომრთველი ბურთულიანი ონკანი d=80 საჰაერო გზსადენზე	ც	1	—	—	—
22	გამომრთველი ბურთულიანი ონკანი d=50 საჰაერო გზსადენზე	ც	2	—	—	—
23	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი)150 ტრასაზე იზოლაციით	ც--მ	1---10	—	—	—
24	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი)100 ტრასაზე იზოლაციით	ც--მ	4---40	—	—	—
25	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი)40 ტრასაზე იზოლაციით	ც--მ	1---10	—	—	—
26	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი) 150ჩასვლა ამოსვლაზე	ც--მ	1---1	—	—	—
27	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი) 100 ჩასვლა ამოსვლაზე	ც--მ	9---9	—	—	—
28	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი)200 იზოლაციით ჩასვლა ამოსვლაზე	ც--მ	4--4	—	—	—
29	პოლიეთილენის გარცმის მილი ელ.სისტემის (გარსაცმი)140 ხაზების გაკვეთაზე	ც--მ	2---30	—	—	—
30	პოლიეთილენის გარცმის 110 მილი ელ.სისტემის ხაზების გაკვეთაზე	მ	6---72	—	—	—

31	პოლიეთილენ-ფოლადის გადამყვანი 110X100	ც	4	10,3	147	PPE100SDR11
32	პოლიეთილენ-ფოლადის გადამყვანი 90X80	ც	1	7,9	7,9	PPE100SDR11
33	პოლიეთილენ-ფოლადის გადამყვანი 50X50	ც	9	2,5	22,5	PPE100SDR11
34	პოლიეთილენის უნაგირა 110X90	ც	1	0,98	0,98	PPE100SDR11
35	პოლიეთილენის უნაგირა 110X50	ც	4	0,96	3,84	PPE100SDR11
36	პოლიეთილენის უნაგირა 110X20	ც	4	0,853	3,412	PPE100SDR11
37	პოლიეთილენის უნაგირა 50X20	ც	3	0,26	0,78	PPE100SDR11
38	პოლიეთილენის გადამყვანი 50-20	ც	3	0,038	0,114	PPE100SDR11
39	პოლიეთილენის ელ. მუხლი d=110	ც	10	1,19	15,75	PPE100SDR11
40	პოლიეთილენის ელ. მუხლი d=90	ც	1	0,676	0,676	PPE100SDR11
41	პოლიეთილენის ელ. მუხლი d=50	ც	14	0,215	3,01	PPE100SDR11
42	პოლიეთილენის დამხშობი d=110	ც	1	1,1	15,75	PPE100SDR11
43	პოლიეთილენის ქურო d=110	ც	237	0,697	14,7	PPE100SDR11
44	პოლიეთილენის ქურო d=90	ც	2	0,421	0,842	PPE100SDR11
45	პოლიეთილენის ქურო d=20	ც	10	0,054	0,54	PPE100SDR11
46	პოლიეთილენის ქურო d=50	ც	29	0,136	3,944	PPE100SDR11
47	ამოსაცნობი ლენტი	მ	3630	—	—	—
48	ქვიშა	მ3	546,3	1500	819450	—
49	ღორღი	მ3	290,4	1600	464640	—
50	ბალასტი	მ3	112,8	1600	180480	—
51	მაღალი ხარისხის ზეთოვანი საღებავი	კგ	1892	—	—	—
52	ბეტონი	მ3	617	—	—	—
განშტოების მასალების სპეციფიკაცია						
1	პოლ. მილი გარცმისათვის d=40	მ	21	0,427	8,967	PPE100SDR11
2	კვადრატული მილი საყრდენებისათვის 60*60*3	მ	278--663.2	4,62		
3	პოლიეთ. ყუთი რეგულატორებისათვის	ც	278		0	
4	გაზის ბურთულოვანი ორგანის დაყენება	ც	268			d=20
5	გაზის ჩამკეტი შიდა ხრახნიანი ორგანი d=20	ც	10		0	TSEN331
6	ფოლადის დამხშობი	ც	278		0	d=20
7	ბეტონი B15 მ-300	მ ³	27,8	2400	66720	
8	ქანჩი, ჭანჭიკი და საყელური	კომპ	1112		0	
9	ზეთოვანი საღებავი 4	კგ	55,472		0	
10	ლით. ფურცლი 500X250X3 მმ	ც	10		0	
11	ლით. ფურცლი 100X100X3 მმ	ც	278		0	
12	ლით. ფურცლი 160X150X3 მმ	ც	20		0	
13	ლით. ფურცლი 70X3 მმ 1/2	ც	20		0	
14	ლით. ფურცელი (350X230X3)	ც	268		0	
15	საყრდენის მასალები (ლით. ფურცელი 147X3X1/2)	ც	20			
16	საყრდენის მასალები (ლით. ფურცელი 60X60X3)	ც	268		0	
17	ფოლადის მილი	მ	394		0	d=20
18	ფოლადის მუხლი	ც	804		0	d=20