

თბილისი მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპო თბომაველების საამქრო

საკუმულატორე საამქრო	მოწყოს 3 ცალი ახალი ძაბრი (ქოლგა), ზომით 2000x1500მმ მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის				საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	მინაბლოვში, მოეწყოს 3 ცალი ღიობი, ჩამონტაჟდეს 3 ცალი პანელური გამწოვი:	3	პანელური		
	პანელური გამწოვის სპეციფიკაცია:				
	სიმძლავრე - არანაკლებ 175 ვატი				
	წარმადობა - არანაკლებ 4000 მ3/სთ				
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 400მმ				
	გამწოვის ვენტილატორის დაფა - 500X500მმ				
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი				
	დაცვა - IP54				
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი				

პრითადი (თბომავლის) დარბაზი	მოეწყოს 2 ცალი მოძრავი მოქნილი მკლავი მოძრავი შეერთებით, თბომავლის მაყუჩზე მორგებული ქოლგით და ავტონომიური საკიდით					საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე	
	მოძრავი მკლავის სპეციფიკაცია:						
	დიამეტრი - 400მმ						
	მასალა - მოთუთიებული თუნუქი 0.8მმ						
	დარბაზის კედელში, მოეწყოს 2 ცალი ღიობი დიამეტრით 400მმ						
	ჩამონტაჟდეს 2 ცალი (თითო მკლავში - თითო) მაგისტრალური გამწოვი	2	მაგისტრალური				
	მაგისტრალური გამწოვის სპეციფიკაცია:						
	სიმძლავრე - არანაკლებ 210 ვატი						
	წარმადობა - არანაკლებ 1750 მ3/სთ						
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 315მმ						
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი						
	დაცვა - IP44						
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი						

ხაშურის სალოკომოტივო დეპო

სამჭედლო საამქრო	სამჭედლო საამქროში მოხდეს ძველი გამწოვის დემონტაჟი	საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	მოწყოს ახალი ძაბრი (ქოლგა), ზომით 3000x2000მმ მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის	
	მოეწყოს გადამყვანი 500მმ დიამეტრის მილით და საკიდით	

სადურგლო საამქრო	მინაბლოკში, მოეწყოს ღიობი, ჩამონტაჟდეს პანელური გამწოვი:	საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	პანელური გამწოვის სპეციფიკაცია: 1ცალი	
	სიმძლავრე - არანაკლებ 360 ვატი	
	წარმადობა - არანაკლებ 6 800 მ3/სთ	
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 500მმ	
	გამწოვის ვენტილატორის დაფა - 600X600მმ	
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი	
	დაცვა - IP54	
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი	
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი	

საყალიბე საამქრო	საყალიბე საამქროში მოხდეს ძველი გამწოვის დემონტაჟი	საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	მოწყოს ახალი ძაბრი (ქოლგა), ზომით 1200x1200მმ მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის	
	მოეწყოს მაგისტრალი დიამეტრით 200მმ მოთუთიებული თუნუქისგან 0.8მმ 1ცალი	
	ჩამონტაჟდეს მაგისტრალური გამწოვი	
	მაგისტრალური გამწოვის სპეციფიკაცია:	
	სიმძლავრე - არანაკლებ 122 ვატი	
	წარმადობა - არანაკლებ 870 მ3/სთ	
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 200მმ	
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი	
	დაცვა - IP44	
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი	
	მოწყოს ახალი ძაბრი (ქოლგა), ზომით 1500x1500მმ მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის	საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	მოეწყოს მაგისტრალი დიამეტრით 200მმ მოთუთიებული თუნუქისგან 0.8მმ	
	ჩამონტაჟდეს მაგისტრალური გამწოვი 1ცალი	
	მაგისტრალური გამწოვის სპეციფიკაცია:	
	სიმძლავრე - არანაკლებ 122 ვატი	
	წარმადობა - არანაკლებ 870 მ3/სთ	
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 200მმ	
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი	
	დაცვა - IP44	
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი	
	მინაბლოკში, მოეწყოს ღიობი, ჩამონტაჟდეს პანელური გამწოვი: 1ცალი	საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	პანელური გამწოვის სპეციფიკაცია:	
	სიმძლავრე - არანაკლებ 360 ვატი	
	წარმადობა - არანაკლებ 6 800 მ3/სთ	
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 500მმ	
	გამწოვის ვენტილატორის დაფა - 600X600მმ	
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი	
	დაცვა - IP54	
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი	

სამემდუღებლო საამქრო	მოწყოს ახალი ძაბრი (ქოლგა), ზომით 2000x1500 მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის	საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	მოეწყოს მაგისტრალი დიამეტრით 200მმ მოთუთიებული თუნუქისგან	
	ჩამონტაჟდეს მაგისტრალური გამწოვი 1ცალი	
	მაგისტრალური გამწოვის სპეციფიკაცია:	
	სიმძლავრე - არანაკლებ 122 ვატი	
	წარმადობა - არანაკლებ 870 მ3/სთ	
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 200მმ	
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი	
	დაცვა - IP44	
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი	
		საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	მინაბლოკში, მოეწყოს ღიობი, ჩამონტაჟდეს პანელური გამწოვი: 1ცალი	
	პანელური გამწოვის სპეციფიკაცია:	
	სიმძლავრე - არანაკლებ 360 ვატი	
	წარმადობა - არანაკლებ 6 800 მ3/სთ	
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 500მმ	
	გამწოვის ვენტილატორის დაფა - 600X600მმ	
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი	
	დაცვა - IP54	
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი	
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი	

	მინაბლოკში, მოეწყოს ღიოზი, ჩამონტაჟდეს პანელური გამწოვი: 1ცალი	საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
საკუმულატორე საამქრო	პანელური გამწოვის სპეციფიკაცია:	
	სიმძლავრე - არანაკლებ 360 ვატი	
	წარმადობა - არანაკლებ 6 800 მ3/სთ	
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 500მმ	
	გამწოვის ვენტილატორის დაფა - 600X600მმ	
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი	
	დაცვა - IP54	
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი	
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი	

	მინაბლოკში, მოეწყოს ღიოზი, ჩამონტაჟდეს გამწოვი, საყოფაცხოვრებო ტიპის: 1ცალი	საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
გასახდელი	საყოფაცხოვრებო გამწოვის სპეციფიკაცია:	
	დიამეტრი - 100მმ	
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი	
	მოეწყოს შესაბამისი ჩამრთველი	

	მინაბლოკში, მოეწყოს 4 ცალი ღიოზი, ჩამონტაჟდეს 4 ცალი პანელური გამწოვი:	საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
საჟლენტი/საშრობი საამქრო	პანელური გამწოვის სპეციფიკაცია:	
	სიმძლავრე - არანაკლებ 360 ვატი	
	წარმადობა - არანაკლებ 6 800 მ3/სთ	
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 500მმ	
	გამწოვის ვენტილატორის დაფა - 600X600მმ	
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი	
	დაცვა - IP54	
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი	
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი	

	მინაბლოკში, მოეწყოს 3 ცალი ღიობი, ჩამონტაჟდეს 3 ცალი პანელური გამწოვი:	საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
ქვიშის საშრობი საამქრო	პანელური გამწოვის სპეციფიკაცია:	
	სიმძლავრე - არანაკლებ 360 ვატი	
	წარმადობა - არანაკლებ 6 800 მ3/სთ	
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 500მმ	
	გამწოვის ვენტილატორის დაფა - 600X600მმ	
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი	
	დაცვა - IP54	
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი	
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი	

თბილისი მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპო

ბაბიტის საჩამომსხმელო საამქრო	მოწყოს 1 ცალი ახალი ძაბრი (კოლგა), ზომით 2500x1200მმ მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის		საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	მოეწყოს მაგისტრალი დიამეტრით 200მმ მოთუთიებული თუნუქისგან 0.8მმ		
	ჩამონტაჟდეს მაგისტრალური გამწოვი	1	მაგისტრალური
	მაგისტრალური გამწოვის სპეციფიკაცია:		
	სიმძლავრე - არანაკლებ 122 ვატი		
	წარმადობა - არანაკლებ 870 მ3/სთ		
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 200მმ		
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი		
	დაცვა - IP44		
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი		
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი		

საშემდუღებლო საამქრო	მოწყოს 1 ცალი ახალი ძაბრი (ქოლგა), ზომით 1800x1200მმ მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის			საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	მოეწყოს მაგისტრალი დიამეტრით 200მმ მოთუთიებული თუნუქისგან 0.8მმ			
	მაგისტრალმა უნდა გაიაროს მეზობელ სააქროში			
	ჩამონტაჟდეს მაგისტრალური გამწოვი	1	მაგისტრალური	
	მაგისტრალური გამწოვის სპეციფიკაცია:			
	სიმძლავრე - არანაკლებ 122 ვატი			
	წარმადობა - არანაკლებ 870 მ3/სთ			
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 200მმ			
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი			
	დაცვა - IP44			
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი			
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი			

საკუმულატორე საამქრო	მოწყოს 1 ცალი ახალი ძაბრი (ქოლგა), ზომით 2000x1500მმ მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის			საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	მინაბლოკში, მოეწყოს ღიობი, ჩამონტაჟდეს პანელური გამწოვი:			
	პანელური გამწოვის სპეციფიკაცია:	1	პანელური	
	სიმძლავრე - არანაკლებ 360 ვატი			
	წარმადობა - არანაკლებ 6 800 მ3/სთ			
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 500მმ			
	გამწოვის ვენტილატორის დაფა - 600X600მმ			
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი			
	დაცვა - IP54			
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი			
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი			

პერიოდული შეკეთების საამქრო	მოწყოს 1 ცალი ახალი ძაბრი (ქოლგა), ზომით 2000x1200მმ მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის				საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	მოეწყოს მაგისტრალი დიამეტრით 200მმ მოთუთიებული თუნუქისგან 0.8მმ				
	ჩამონტაჟდეს მაგისტრალური გამწოვი		1	მაგისტრალური	
	მაგისტრალური გამწოვის სპეციფიკაცია:				
	სიმძლავრე - არანაკლებ 122 ვატი				
	წარმადობა - არანაკლებ 870 მ3/სთ				
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 200მმ				
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი				
	დაცვა - IP44				
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი				
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი				

ტექნიკური დათვალიერების საამქრო (ნიგროლის უბანი)	მოწყოს 1 ცალი ახალი ძაბრი (ქოლგა), ზომით 2500x2000მმ მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის				საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	მოეწყოს მაგისტრალი დიამეტრით 200მმ მოთუთიებული თუნუქისგან 0.8მმ				
	ჩამონტაჟდეს მაგისტრალური გამწოვი		1	მაგისტრალური	
	მაგისტრალური გამწოვის სპეციფიკაცია:				
	სიმძლავრე - არანაკლებ 122 ვატი				
	წარმადობა - არანაკლებ 870 მ3/სთ				
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 200მმ				
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი				
	დაცვა - IP44				
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი				
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი				

ქვიშის საშრობი	მინაბლოკში, მოეწყოს 3 ღიობი, ჩამონტაჟდეს 3 პანელური გამწოვი:			საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	პანელური გამწოვის სპეციფიკაცია:	3	პანელური	
	სიმძლავრე - არანაკლებ 360 ვატი			
	წარმადობა - არანაკლებ 6 800 მ3/სთ			
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 500მმ			
	გამწოვის ვენტილატორის დაფა - 600X600მმ			
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი			
	დაცვა - IP54			
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი			
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი			

სასილეს საშემდუღებლო	მინაბლოკში, მოეწყოს ღიობი, ჩამონტაჟდეს პანელური გამწოვი:			საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
	პანელური გამწოვის სპეციფიკაცია:			
	სიმძლავრე - არანაკლებ 360 ვატი	1	პანელური	
	წარმადობა - არანაკლებ 6 800 მ3/სთ			
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 500მმ			
	გამწოვის ვენტილატორის დაფა - 600X600მმ			
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი			
	დაცვა - IP54			
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი			
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი			

სამტრედიის სალოგომოტივო დეპო

საჩამომსმეველო საამქრო	მოწყოს 1 ცალი ახალი ძაბრი (ქოლგა), ზომით 2000x1500მმ მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის					საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე		
	მოეწყოს მაგისტრალი დიამეტრით 200მმ მოთუთიებული თუნუქისგან 0.8მმ							
	მაგისტრალმა უნდა გაიაროს მეზობელ სააქროში							
	ჩამონტაჟდეს მაგისტრალური გამწოვი					1	მაგისტრალური	
	მაგისტრალური გამწოვის სპეციფიკაცია:							
	სიმძლავრე - არანაკლებ 122 ვატი							
	წარმადობა - არანაკლებ 870 მ3/სთ							
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 200მმ							
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი							
	დაცვა - IP44							
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი							
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი							

საშემდუღებლო საამქრო	მოწყოს 1 ცალი ახალი ძაბრი (ქოლგა), ზომით 1800x1500მმ მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის				საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე	
	მოეწყოს მაგისტრალი დიამეტრით 200მმ მოთუთიებული თუნუქისგან 0.8მმ	1	მაგისტრალური			
	მაგისტრალმა უნდა გაიაროს მეზობელ სააქროში					
	ჩამონტაჟდეს მაგისტრალური გამწოვი					
	მაგისტრალური გამწოვის სპეციფიკაცია:					
	სიმძლავრე - არანაკლებ 122 ვატი					
	წარმადობა - არანაკლებ 870 მ3/სთ					
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 200მმ					
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი					
	დაცვა - IP44					
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი					
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი					

	მოეწყოს 2 ცალი მოძრავი მოქნილი მკლავი მოძრავი შეერთებით, თბომავლის მაყუჩზე მორგებული ქოლგით და ავტონომიური საკიდით				საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
პრითადი (თბომავლის) დარბაზი და ტექნიკური მომსახურების საამქრო	მოძრავი მკლავის სპეციფიკაცია:				
	დიამეტრი - 400მმ				
	მასალა - მოთუთიებული თუნუქი 0.8მმ				
	დარბაზის კედელში, მოეწყოს 2 ცალი ღიობი დიამეტრით 400მმ				
	ჩამონტაჟდეს 2 ცალი (თითო მკლავში - თითო) მაგისტრალური გამწოვი	2	მაგისტრალური		
	მაგისტრალური გამწოვის სპეციფიკაცია:				
	სიმძლავრე - არანაკლებ 210 ვატი				
	წარმადობა - არანაკლებ 1750 მ3/სთ				
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 315მმ				
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი				
	დაცვა - IP44				
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი				
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი				

	მოეწყოს 1 ცალი ახალი ძაბრი (ქოლგა), ზომით 2000x1500მმ მოთუთიებული თუნუქით 0.8მმ სისქის				საერთო ღირებულება დღგ-გარეშე
საკუმულატორე საამქრო	მინაბლოკში, მოეწყოს ღიობი, ჩამონტაჟდეს პანელური გამწოვი:				
	პანელური გამწოვის სპეციფიკაცია:				
	სიმძლავრე - არანაკლებ 360 ვატი				
	წარმადობა - არანაკლებ 6 800 მ3/სთ				
	გამწოვის ვენტილატორის დიამეტრი - 500მმ				
	გამწოვის ვენტილატორის დაფა - 600X600მმ				
	კვება - 220ვოლტი / 50 ჰერცი				
	დაცვა - IP54				
	მოეწყოს შესაბამისი ავტონომიური ავტომატური ჩამრთველი				
	გამწოვის ვენტილატორის გარანტია - 1 წელი				