

№	მოწყობილობა	მოწყობილობის სპეციფიკაცია	განზომილების	რაოდენობა
1	სამისამართო სახანძრო პანელი	მისამართული სახანძრო პანელი, არანაკლებ - 120 მისამართის მხარდაჭერა, არანაკლებ 1 ცალი გამოსასვლელი საგანგაშო მოწყობილობების მიერთებისთვის, არანაკლებ 1 ცალი გაუმართაობის სიგნალის გამოსასვლელი, არანაკლებ 1 ცალი განგაშის სირენის გამოსასვლელი (supervised), არანაკლებ 1 ცალი მუდმივი დენის (24 ვ) მოწყობილობების კვებისთვის; დღე-ღამის რეჟიმის მხარდაჭერა. USB ან RS232 პორტები კომპიუტერიდან კონფიგურირების და კონტროლისთვის, შესაძლებელი უნდა იყოს არანაკლებ 10 ცალი დაშორებული მართვის პულტის მიერთება; პანელს უნდა გააჩნდეს ჩამონტაჟებული კვების ბლოკი EN-54-4 სტანდარტის შესაბამისი, აკუმულატორის დამუხტვის მონიტორინგის შესაძლებლობით; არანაკლებ - 1000 მოვლენის შენახვის საშუალება; პანელი უნდა იყოს ქვემოთ ჩამოთვლილი დირექტივებისა და ნორმების შესაბამისი: EN 54-2: EN 54-4	ცალი	1,00
2	არასამისამართო სახანძრო პანელი (N1)	არასამისამართო სახანძრო პანელი, არანაკლებ 4 ზონიანი, თითო ზონაზე არანაკლებ 32 მოწყობილობის მიერთების საშუალება, არანაკლებ 1 სირენის გამოსასვლელი; არანაკლებ 1 განგაშის და 1 შეცდომის გამოსასვლელი, პანელის კორპუსი უნდა იყოს დამზადებული ABS მასალისგან ან მეტალისგან, EN54-2 და EN54-4 სტანდარტების შესაბამისი.	ცალი	1,00
3	არასამისამართო სახანძრო პანელი (N2)	არასამისამართო სახანძრო პანელი, არანაკლებ 2 ზონიანი, თითო ზონაზე არანაკლებ 32 მოწყობილობის მიერთების საშუალება, არანაკლებ 1 სირენის გამოსასვლელი; არანაკლებ 1 განგაშის და 1 შეცდომის გამოსასვლელი, პანელის კორპუსი უნდა იყოს დამზადებული ABS მასალისგან ან მეტალისგან, EN54-2 და EN54-4 სტანდარტების შესაბამისი.	ცალი	2,00
4	არასამისამართო ოპტიკური კვამლის დეტექტორი	არასამისამართო პანელთან თავსებადი, საჭიროების შემთხვევაში გარე ინდიკატორის მიერთების საშუალებით, კვამლის აღმომჩენი კამერა დაცული უნდა იყოს მწერებისგან, დეტექციის ფართობი არანაკლებ 10 მეტრი დიამეტრში, დეტექტორის მონტაჟის მაქსიმალური სიმაღლე არანაკლებ 10 მ. ტენიანობა არანაკლებ 90% მუშაობის შესაძლებლობა; მუშაობა უნდა შეეძლოს გარემო პირობების 0°C -დან +40°C.-მდე. EN 54-7 ნორმებთან შესაბამისი	ცალი	59,00
5	სამისამართო ოპტიკური კვამლის დეტექტორი	სამისამართო პანელთან თავსებადი, საჭიროების შემთხვევაში გარე ინდიკატორის მიერთების საშუალებით, კვამლის აღმომჩენი კამერა დაცული უნდა იყოს მწერებისგან, დეტექციის ფართობი არანაკლებ 15 მეტრი დიამეტრში, დეტექტორის მონტაჟის მაქსიმალური სიმაღლე არანაკლებ 10 მ. ტენიანობა არანაკლებ 90% მუშაობის შესაძლებლობა; მუშაობა უნდა შეეძლოს გარემო პირობების 0°C -დან +40°C.-მდე. EN 54-7:2000/A1:2002 ნორმებთან შესაბამისი	ცალი	69,00
6	დეტექტორის სამაგრი ძირი	უნივერსალური სამაგრი ძირი დეტექტორისთვის, თავსებადი შემოთავაზებულ დეტექტორებთან	ცალი	128,00
7	არასამისამართო ხელის ღილაკი	არასამისამართო ხელის ღილაკი, პლასტმასის გადატვირთვის გასაღებით; EN54-11 ნორმის შესაბამისი. სამუშაო ძაბვა მუშაობა უნდა შეეძლოს 0°C - +40°C. ტენიანობა არანაკლებ 90%	ცალი	5,00
8	სამისამართო ხელის ღილაკი	სამისამართო ხელის ღილაკი, პლასტმასის გადატვირთვის გასაღებით; EN 54-11:2001/A1:2005; EN 54-17:2005/AC:2007 ნორმის შესაბამისი. მუშაობა უნდა შეეძლოს 0°C - +40°C. ტენიანობა არანაკლებ 90%	ცალი	6,00

9	არასამისამართო სირენა	არასამისამართო სირენა; არანაკლებ 90 dBA; მუშაობა უნდა შეეძლოს 0°C - +40°C; ტენიანობა არანაკლებ 90% EN 54-3 ნორმის შესაბამისი;	ცალი	6,00
10	სამისამართო სირენა მანათობლივ	სამისამართო სირენა; არანაკლებ 90 dBA; მუშაობა უნდა შეეძლოს 0°C - +40°C. ტენიანობა არანაკლებ 90%; EN 54-3: EN 54-17 ნორმის შესაბამისი;	ცალი	6,00
11	გაზის დეტექტორი	ბუნებრივი აირის დეტექტორი, პანელთან მიერთების შესაძლებლობით.	ცალი	3,00
12	აკუმულატორი	დახურული ტიპის, შემოთავაზებული პანელებთან თავსებადი	ცალი	8,00
13	სახანძრო კაბელი N1	სახანძრო სიგნალიზაციის ევრანირებული კაბელი, J-Y(st)Y (1 x 2 x 1,00 + 0,40), სპილენძის	გრძ. მეტრი	1 900,00
14	სახანძრო კაბელი N2	სახანძრო სიგნალიზაციის ევრანირებული კაბელი, J-Y(st)Y (1 x 2 x 0,80 + 0,40), სპილენძის	გრძ. მეტრი	700,00
15	საკაბელო არხი	20*10-ზე, წვის შედეგადარ უნდა გამოყოფდეს ტოქსიკურ აირებს.	გრძ. მეტრი	2 600,00
16	ინდიკატორი	დისტანციური ინდიკატორი, არასამართო დეტექტორებთან თავსებადი აღჭურვილი ნათურით,	ცალი	43,00
17	ცეცხლმაქრი 4 კგ.	ფხვნილოვანი 4 კგიანი, ქრობის კლასი A,B,C (1000 ვოლტამდე), მუშა წნევა არანაკლებ 14 ბარი. ნაკადის სიგრძე არანაკლებ 3მ, მუშაობის დრო არანაკლებ 10 წამი. მუხტის წინა 4 კგ (±0,5კგ), მუშა ტემპერატურული დიაპაზონი:არანაკლებ -30C°-დან +50C° საზღვრებში. შესაბამისი საკილით	ცალი	9,00
18	ცეცხლმაქრი 6 კგ.	ფხვნილოვანი 6 კგიანი,ქრობის კლასი: A,B,C (1000 ვოლტამდე), მუშა წნევა არანაკლებ 14 ბარი. ნაკადის სიგრძე არანაკლებ 3მ, მუშაობის დრო არანაკლებ 12 წამი. მუხტის წინა 6 კგ (±0,5კგ), მუშა ტემპერატურული დიაპაზონი: არანაკლებ -30C°-დან +50C° საზღვრებში. შესაბამისი საკილით	ცალი	8,00
19	გასასვლელის მანიშნებელი	საევაკუაციო გზის მიმართულების მაჩვენებელი მანათობელი ნიშანი	ცალი	24,00
20	სახანძრო სტენდი	სტენდი ზომა 100*130 +- 2 სმ, რკინის ჩარჩოში ჩასმული თუნუქი, წითელი ფერის, წარწერა "სტენდი" წითელ ფონზე თეთრი ასოებით. კომპლექტაცია სანანძრო ბარჯი 1 ცალი, სახანძრო ძალაყინი 1 ცალი (ერთო მხარე კონუსური მეორე მხარე რკალისებრი მოხრა), სახანძრო ნიჩაბი (ხიშტა) 1 ცალი, სახანძრო კონუსური სათლი 2 ცალი არანაკლებ 6 ლიტრი მოცულობის, ცეცხლმაქრი 2 ცალი ფხვნილოვანი მუხტის წონა არანაკლებ 4 კგ +-5 % ABC კლასი	კომპლექტი	3,00
21	საევაკუაციო გეგმა	საევაკუაციო გეგმის დამზადება, შესაბამისი ზომის, ლამინირებული	კომპლექტი	4,00

1. აპარატურის მიწოდება მონტაჟის ვადა 30 სამუშაო დღე
2. მიმწოდებელი 1 წლის განმავლობაში შესყიდვის ობიექტის ექსპლოატაციის პროცესში გაუწევს მონიტორინგს, რომლის განმავლობაშიც, არანაკლებ თვეში ერთხელ მოახდენს სისტემის შემოწმებას. სწორი ექსპლატაციის პირობებში წარმოქმნილი დეფექტების აღმოფხვრის საკუთარი ხარჯით. რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი
3. სწორი ექსპლუატაციის პირობებში საგარანტიო პერიოდი სრულ სისტემაზე უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 18 თვეს, რომელიც აითვლება მხარეთა შორის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან, ხოლო კვამლის დეტექტორებზე - არანაკლებ 36 თვეს.
4. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს 2017-2018-2019 წლის პერიოდში ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილება არანაკლებ 100 000 ლარის ოდენობით.
5. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის სახელზე გაცემული მოქმედი ISO 9001 სერტიფიკატი
6. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მისი თანამშრომლის სახელზე გაცემული ტრეინინგის გავლის სერტიფიკატი, ტექნიკური დავალების პირველიდან მეათე პოზიციის ჩათვლით შემოთავაზებულ აპარტურაზე
7. ტექნიკური დავალების პირველი პოზიციიდან მე 10 პოზიციის ჩათვლით სავალდებულოა მითითებული იქნეს აპარატურის მწარმოებელი ქვეყანა, მწარმოებელი კომპანია და მოდელი