

474100.000

474200.000

4652300.000

4652300.000

4652200.000

4652200.000

4652100.000

4652100.000

ბანშტრეშა ს/წ ბაზ.-ზე
ბაღამშვანითი d1-d2 40-20
იხ. ღანართი №1

d=40 L=35

ჩახვლა მიწაში
შ/ვ ბაღამშვანითი 40x40

არხის ბაღამშვანითი d=40მმ
საპარო ბაღამშვანითი
ამოშვლა მიწიდან
შ/ვ ბაღამშვანითი 40x40

888.97
888.98
889.01

890.18

ბანშტრეშა ს/წ ბაზ.-ზე
ბაღამშვანითი d1-d2 40-20
იხ. ღანართი №1

d=40 L=48

ჩახვლა მიწაში
შ/ვ ბაღამშვანითი 40x40

892.61

სამკაპი 40-40-40

ბანშტრეშა ს/წ ბაზ.-ზე
უნაბირათი d1-d2 40-20
იხ. ღანართი №2

ამოშვლა მიწიდან
შ/ვ ბაღამშვანითი 40x40

892.61

არხის ბაღამშვანითი d=40მმ
საპარო ბაღამშვანითი

შენიშვნები

- მიწისაღებით ტრანსპორტირება გუნებრივი ბაზი წნეხით $p = 3.0$ კგ/სმ² და $p = 0.03$ კგ/სმ²
- ბაზისაღების გამოცდა: მიწისქვეშა ს/წ სიმტკიცეზე $p = 6$ კგ/სმ² ჰერმეტიკიდან $p = 3$ კგ/სმ²
მიწისქვეშა ს/წ სიმტკიცეზე $p = 4.5$ კგ/სმ² ჰერმეტიკიდან $p = 3$ კგ/სმ²
- პროექტი ითვალისწინებს კოლიმეტირების მიღების ჩაწერას ტრანშეაში
1-მ მიწის ზედაპირამდე.
- ვერტიკალური ზომა ბაზისაღებისა და კაბელს შორის უნდა იყოს არა ნაკლები 0.5 მ-სა,
ხოლო ღანარზე მიწისქვეშა კომუნიკაციებს შორის 0.2 მ
- მიწის სამუშაოების დაწყებამდე გამოცხადებულ იქნას ღანარებისა და ორგანიზაციებიდან
წარმომადგენლები და მათი თანდასწრებით, გათხრით იქნას ბაღამშვანითი აღბეჭდილი
მიწისქვეშა ნაგებობებთან.
- კოლიმეტირების პირაპირების შეერთება ხორციელდება ელ. ძურებიით
- ღია ბაღამშვანითი ბაზისაღები შეიღებოს ზეთის საღებავით 2-ფენად.
- ბაზისაღების ასვლები და დაშვებები დაუსტდეს აღბეჭდვით მონტაჟის დროს.

d=40 L=665

ცენტრალური ქუჩა

პრის ხაზი დასაწყისი იხ. გ-11

დუშეთის მუნიციპალიტეტი. სოფ. მლაშეს გაზომარაგების პროექტი.

დირექტორი	ზ. ჩიხლაძე	სოფელ მლაშეს საშუალო წნევის გაზსადენების ქსელი	სტადია	ნახაზი №	ფურცელზე
პრ.მო. ინჟინერი	ვ. ჭილაშვილი		მ.პ.	გ-12	1
შეასრულა	ი. ჩიხლაძე		მასშტაბი: 1 : 1000 WGS 84 UTM		
შეამოწმა	ზ. ჩიხლაძე		შ.პ.ს. „გაზმშენი“ 2019წ.		

474100.000

474200.000