

პრეცისიული (სასერვერო) გაგრილების სისტემის პროფილაქტიკური მომსახურება

პრეტენდენტმა უნდა განახორციელოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში არსებული სასერვერო ოთახში განთავსებული პრეცისიული გაგრილების სისტემის პროფილაქტიკური სერვისი, რომელიც მოიცავს:

N	შიდაბლოკი	გარე ბლოკი
1	Stulz Air conditioning Unit CCD 221 A#პრეცისიული კონდიციონერი დამატებითი ოპციებით P/N: A95383, E98560, CE0032, MX0011	Stulz KSV 029 A 21 Condenser
2	Stulz Air conditioning Unit CCD 221# პრეცისიული კონდიციონერი დამატებითი ოპციებით P/N: A95383,CE0032,MX0011	Stulz KSV 029 A 21 Condenser

- სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით. ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები.
- გეგმიური პროფილაქტიკური შემოწმება თვეში ორჯერ;
- სისტემური ყველა ჰაერის ფილტრების გეგმიური გაწმენდა წელიწადში ორჯერ (საჭიროების შემთხვევაში ფილტრის შეცვლა უნდა უზრუნველყოს პრეტენდენტმა);
- გარე ბლოკის გეგმიური გაწმენდა წელიწადში ორჯერ;
- მილების გეგმიური შემოწმება თვეში ორჯერ, დაზიანების შემთხვევაში - მათი დადუღება - საჭიროებისამებრ;
- ტენიანობის კონტროლის ბლოკის გარეცხვა - წელიწადში ორჯერ;
- ფრეონის შემოწმება/დამატება - საჭიროებისამებრ;
- აპარატურის ფუნქციონირების ძირითადი პარამეტრების მონიტორინგი, შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის გამართვა და რეპორტის სისტემატიური მიწოდება;
- პრობლემების (საფრთხეების) აღმოცენების ალბათობის შეფასება და რეკომენდაციების ფორმირება, მათი თავიდან აცილების მიზნით;

შენიშვნა: პრეტენდენტმა უნდა განახორციელოს სადღეღამისო რიგგარეშე და გადაუდებელი ტექნიკური სერვისი აპარატურის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში.