შესასყიდი საქონლის ხარჯთაღრიცხვა

6 საქლორატოროს ტექნიკური აღჭურვა და მონტაჟი

N	დასახელე ბა	აღწერილ ობა				
1	ჰიპოქლორიდის ტუმბო- დოზატორი	(წარმადობა 0-30 ლ/სთ) ავტომატური მარეგის შესაძლებლობით				
2	ჩაძირული ტუმბო ტივტივათი	(წარმადობა 4მ3/სთ, წნევა არა უმცირეს 20 მ)				
3	ელექტრო დონის მზომი	(3 პოზიციანი, მინიმალური და მაქსიმალური დონეების ფიქსირებით)				
4	ძაბვის სტაბილიზატორი	(2კვტ, 220 ვ, 10 ა)				
5	ელექტრო ავტომატი	(ფაზა, ნოლი, 16 ა და 5ა ყუთით)				
6	ჰიპოქლორიდის ავზი	(ფტოროპლასტის დამცავი ფენით, 2 მ3 მოცულობით)				
7	შემრევი რეზერვუარი	(პოლივინილქლორიდის, მოცულობა 1მ3)				
8	წყლის ხარჯის ელექტრო მრიცხველი	(გაზომვის ინტერვალი 0-100 მ3/სთ, 20 -40 მა და 5 ვ -იანი მმართველი ანალიტიკური სიგნალით				
9	გამწოვი ვინტილიატორი	(ღერძული ტიპის, წარმადობა 300 მ3/სთ)				
10	დამხმარე მასალები	(პვქ-ს მილები, ფიტინგი, სახარჯი მასალები)				
11	ჰიპოქლორიდი	(აქტიური ქლორის კონცენტრაციით 100გ/ლ)				