

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება		
0.00 ნიშნულზე სგ	(საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ) სკოლა	დდ=136
+3.00 ნიშნულზე სგ-2	(საცხოვრებელი ჯგუფი სგ-2) სკოლის პანსიონატი	დდ=14

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	IV
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
სგ (საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ)	1	1
სგ-2 (საცხოვრებელი ჯგუფი)	4	1
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის სიმაღლე =	19.8	7.8
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	2	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი (სართულზე)	შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)
0.00 ნიშნულზე სგ (საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ)	2370	258
+3.00 ნიშნულზე სგ-2 (საცხოვრებელი ჯგუფი)	1900	235
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	493	
სართულების რაოდენობა =	2	
შენობის საერთო ფართობი =	550	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშეფებით	დაუცველი
1-12	9 მ-ზე მეტი	0	1	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	17%
12-1	4.6	1	1	75%	75%	25%	-	-	12%
ა-ნ	9 მ-ზე მეტი	0	1	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	25%
ნ-ა	9 მ-ზე მეტი	0	1	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	19%

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	კვამლადმომჩენი და ცეცხლადმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
0.00 სგ	არა	არა	კი	არა	არა	კი	კი
+3.00 სგ-2	არა	არა	კი	არა	არა	კი	კი
კიბის უჯრედი	არა	არა	კი	არა	არა	კი	არა
ლიფტები	-	-	-	-	-	-	-
დერეფანი	არა	არა	კი	არა	არა	კი	კი
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				არა			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი				არა			

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
0.00 სგ	კი	არა
+3.00 სც-2	კი	არა
კიბის უჯრედი	კი	არა
ლიფტები	-	-
დერეფანი	კი	არა

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელის/გასასვლელის/ლოტან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელის/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერეფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
0.00	136	2	2	-	-	1.2	2.0	0.82	1.5, 1.0
+3.00	14	2	2	1.1	1.1	1.2	2.0	0.82	1.5, 1.0

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით													
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაზნები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
0.00 სგ		2	5	2	5	-	-	1	5	-	-	-	-
+3.00 სც-2		1	4	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-