

ბ/ კალენდარული გეგმა

[illegible]

ობიექტის ინფორმაცია

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა

სკოლის შენობის სარეაბილიტაციოდ საპროექტო

მოსათხოვნი სიმძლავრეები:

ფოლადის ქვაბი 380 kw/h

გაზის სანთურა - 185-420 Kw (20mbar) - Расход газа 20,4 - 44,5 мин.- макс (Стм3/час)

ელექტრომომარაგება: 114.5 კვტ დენის მოხმარება

კანალიზაცია: 150მმ გოფრირებული საკანალიზაციო მილი

ბიოლოგიური გამწმენდი: 50მ3/სთ

წყალი: 50მმ პოლიეთილენის მილი