



**N 5 ჰიდროგრეგატის მიმდინარე შეკვეთების
სამუშაოების მოცულობა**

N	დასახელება	განზ.	რაოდ
1	გენერატორის გადახურვისა და კიბის დემონტაჟი და მონტაჟი პოლუსების ამოღების ადგილზე	ცალი	2
2	პოლუსების დემონტაჟი, გაწმენდა-რეცხვა, იზოლაციის შემოწმება, მონტაჟი	პოლუსი	2
3	როტორის სადგარისა და ფერსოს რეცხვა-გაწმენდა ზეთოვანი ჭუჭყისაგან	კომპ.	1
4	როტორის პოლუსების სოლების ჩასოლვის შემოწმება და შესწორება	ცალი	192
5	პოლუსებსშორის შეერთებებისა და გამომყვანი სალტეების გაწმენდა და გადაჭერა	ცალი	23
6	სამუხრუჭე სისტემის დომკრატების გაწმენდა, რევიზია, უვარგისი მანქეტების შეცვლა	კომპ.	1
7	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების N6, N8 და N13 პოჭოჭიკებიდან წყლის გადინების აღმოფხვრა	ცალი	3
8	მიმმართველი აპარატის კინემატიკისა და ჭიქების დემონტაჟი შესაპოხი თავაკების მონტაჟი გაწმენდა შეზეთვა და მონტაჟი	ცალი	12
9	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების პორიზონტალური და ვერტიკალური ღრეჩოების რეგულირება	კომპ.	1
10	მიმმართველი აპარატის ქვედა რგოლის უჟანგავი მოპირკეთების დაზიანებული ადგილების შესწორება	მ/33	0.2
11	მიმმართველი აპარატის კინემატიკის შეზეთვა	კომპ.	1
12	გენერატორის ზედა ჯვართავას გაწმენდა, რეცხვა ზეთოვანი ჭუჭყისაგან, დომკრატების და სამაგრის გადაჭერა	კომპ.	1
13	გენერატორის ქვედა ჯვართავას გაწმენდა, რეცხვა ზეთოვანი ჭუჭყისაგან, დომკრატების და სამაგრის გადაჭერა	კომპ.	1
14	სტატორის გრაგნილის ღეროების ჩასოლვის შემოწმება	ცალი	216
15	სტატორის გრაგნილის ღეროების ჩასოლვის შესწორება	%	5
16	სტატორის გრაგნილის ზედა და ქვედა ნაწილებისა და აქტიური ფოლადის გაწმენდა, რეცხვა ბენზინ-სპირტიანი ბსნარით	კომპ.	1
17	სტატორის გრაგნილის საიზოლაციო ხუფების გამაგრების შემოწმება-შესწორება	კომპ.	1
18	სტატორის გრაგნილის ზედა და ქვედა საბანდაჟო რგოლების გაწმენდა, შემოწმება, შესწორება	კომპ.	2

19	ტურბინის გადახურვის გაწმენდა და შემჭიდროების აღდგენა	კომპ.	1
20	ტურბინის ტორსული შემჭიდროების შეცვლა	კომპ.	1
21	სფერული საკეტის როტორის რევიზია (სამაგრის გადაჭერა, ჰიდროსარქველის ზედაპირის აღდგენა)	კომპ.	1
22	სტატორის აქტიური ფოლადის გადაჭერა დინამომეტრიანი ქანჩგასაღებით	კომპ.	1
23	მუშა თვალის და კამერის კავიტაციით დაზიანებული ზედაპირების აღდგენა ხეხვით და დადუღებით	მ/კვ	0.4
24	მიმართველი აპარატის კინემატიკის გაწმენდა და შეღებვა	ცალი	1
25	სფერული საკეტის პოჭოჭიკიდან წყლის გადინების აღმოფხვრა	ცალი	1
26	ეჟეტორისა და მილსადენების შეღებვა	კომპ.	1

შპს „ენგურჰესის“ მ/ქვეშა საამქროს უფროსის მოადგილე

ს. ჭარტურია

შპს „ენგურჰესის“ სტგ-ს უფროსი

რ. გვაგვალია