

სატენდერო წინადადების ფასი, ფასების ცხრილი
1.ფასების ცხრილი

შევისების თარიღი, „___“ _____ 2020 წ

„_____“ სატენდერო წინადადების ფასი _____ ლარი
(პრეტენდენტის დასახელება) (თანხა ციფრით) (თანხა სიტყვით)

#	საქონლის დასახელება	საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები	შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები	რაოდენობა (ცალი)	ერთეულის ღირებულება (ლარი) (*)	საერთო ღირებულება (ლარი) (*)	მინოდების პირობები	წარმოშობის ქვეყანა/მწარმოებელი კომპანია	მინოდების ადგილი
1	ალუმინის კაბელის მინაში გაყვანილობის 31321220	1. ზოგადი მონაცემები ა) კაბელის ტიპი (N) AYY ბ) გამოყენებული სტანდარტი IEC 60502-1 გ) ღეროების და განივი კვეთების არეების რაოდენობა მმ2 3X240 SM+120RM დ) ნომინალური ძაბვა U0/U(Um) KV0,6/1 (1.2) ე) მდგომარეობა ახალი. 2. კონსტრუქციის მონაცემები (კაბელის ფენები) ა) ალუმინის გამტარი ბ) PVC იზოლაცია გ) პოლიესტერის ლენტა. დ) PVC დამცავი გარსი 3. სამშენებლო და განზომილებითი მონაცემები 3.1 გამტარი (სამი ფაზა) ა) გამტარის მასალა ალუმინი - კლასი 2 ბ) გამტარის ნომინალური კვეთი მმ2 240 გ) გამტარი ფორმა სექტორალური სტანდარტული კომპაქტირებული დ) მავთულების რ-ბა 30(მინ) ცალი 3.2 გამტარი (ერთი ნეიტრალური) ა) გამტარის მასალა ალუმინის კლასი-2 ბ) გამტარის ნომინალური კვეთი 120მმ გ) გამტარი ფორმა სექტორალური სტანდარტული კომპაქტირებული დ) მავთულების რ-ბა 15(ცალი) მინიმუმ 3.3 იზოლაცია ა) იზოლაციის ტიპი PVC ბ) იზოლაციის სისქე მინ 2,2მმ 3.4 ნეიტრალური ა) იზოლაციის ტიპი PVC		185 მეტრი			ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10(ათი) კალენდარული დღე		ქ. თბილისი-რუსთავის გზატკეცილის პირველი კილომეტრი. (ყოფილი კრწანისის ტყე-პარკის ტერიტორია)

		ბ) იზოლაციის ნომინალური სისქე არანაკლებ 1,6მმ 3,5 მთლიანი კაბელი ა)დამცავი საფარის ნომინალური სისქე არა ნაკლებ-2,7მმ ბ)კაბელის გარეთა დიამეტრი არანაკლებ-54,7მმ გ) ერთი კაბელის წონა არა ნაკლებ 3850 კგ/კმ. 4.ელექტროტექნიკური მონაცემები ა) ფაზის DC მაქს. რეზისტენტულობა 20°C-ზე Ω/კმ 0.125 ბ)ნეიტრალური DC მაქს. რეზისტენტულობა 20°C-ზე Ω/კმ 2,253 გ) ფაზის AC მაქს. რეზისტენტულობა 20°C-ზე Ω/კმ 0.127 დ) გამტარის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა (ნორმალური მუშაობის პირობებში) -40.....+70 C⁰ ე) გამტარის მაქსიმალური ტემპერატურა (მოკლე ჩართვა მაქსიმუმ 5 წამი) 160 C⁰. ვ) მაქსიმუმ მოკლე ჩართვის დენი 1 წამი 18,24 kA ზ) დენის გამტარიანობა ჰაერზე(გარემო ტემპერატურა 30°C, დატვირთვის კოეფიციენტი 1.0. ბრტყელი) 364 (A) 5. კაბელის მარკირება გარეთა საფარზე: მწარმოებელი, კაბელის ტიპი, ღეროების და განივი კვეთის არეების რაოდენობა, სტანდარტი, ნომინალური ძაბვა, წარმოების წელი, მეტრაჟის მარკირება							
2	კაბელის დამცავი გოფრე 31340000	კაბელის დამცავი გოფრე დიამეტრი 100MM-118MM ორმაგი კედლით მიწისქვეშა ინსტალაციისთვის ევროკავშირის დირექტივასთან შესაბამისობა (2014/35/EU) მდგომარეობა ახალი.		185 მეტრი			ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10(ათი) კალენდარული დღე		
3	გადასაბმელი ქურო 31342000	1. ძაბვა 0.6/1 კილოვოლტი 2.ზომა 4 X (150-240)MM2 3. რაოდენობა კომპლექტში 4 ცალი მდგომარეობა ახალი.		1 ცალი (კომპლექტი)			ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10(ათი) კალენდარული დღე		

შენიშვნა:

(*) დღგ-ს გადამხდელის შემთხვევაში სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით,