

განმარტებითი ბარათი გათბობა-ვენტილაციის ქსელის მოწყობაზე

პროექტი მოიცავს კულტურის სახლის გათბობა-ვენტილაციის ქსელის მოწყობას

გათბობის სისტემის ტემპერატურული რეჟიმი მიღებულია პნ 01.05-08 ("სამშენებლო კლიმატოლოგია") საქართველოს სამშენებლო კლიმატოლოგიის მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, ტექნიკური დავალებისა და საზოგადოებრივი შენობებისათვის მიღებული ნორმების გათვალისწინებით:

- 1) გარე ტემპერატურა= -10,0°C ფარდობითი ტენიანობა: 62%
- 2) შიდა ტემპერატურა ოთახების მიხედვით:

დარბაზები= 22,0°C; ფარდობითი ტენიანობა: 40-50%

სველი წერტილები= 18°C; ფარდობითი ტენიანობა: 40-45%

სამედიცინო ოთახი= 22,0°C; ფარდობითი ტენიანობა: 40-45%

მომსახურე პერსონალის ოთახები= 20-22°C; ფარდობითი ტენიანობა: 40-50%

პროექტი გათვლილია 300 ადამიანზე ღონისძიების დროს.

გათბობა ხორციელდება ძირითადი შენობიდან 1 მეტრი დაშორებით მდებარე არსებულ საქვებში დამონტაჟებული სტაციონარული გაზის სანთურიანი ქვების მეშვეობით, შენობაში გამათბობელ საშუალებად გამოყენებულია დარბაზებში კოლონური ფანკოილები და სხვა სათავსოებში ფოლადის პანელური PKKP-22 ტიპის რადიატორები. წყლის ტემპერატურული რეჟიმი გათბობის სისტემაში არის შემდეგი: 75/65°ჩ.

შენობის თბოდატვირთვა გათბობაზე 130 კვტ,

ცხელი წყალმომარაგებაზე 25 კვტ.

სულ: 155 კვტ.

10%-იანი მარაგის გათვალისწინებით ვარჩევთ ქვებს სიმძლავრით 180 კვტ.

შ.პ.ს. "ვება+"			
თანამდებობა	ბპარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ლ. იმედაძე		
არქიტექტორი	ბ. პიბილითაძე		
დაამუშავა	ლ. იმედაძე		
გაშტაბი			
თარიღი			
სტადია		ფურცელი	ფურცლები
მუშა ნახაზი			გვ.-2