


სახაზინო კოდი	03 01 04	დასახელება	გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ხარისხების და სიჩქარის რადარების შექმნა-დამონტაჟება		
ვალდებულების #	0005	მოთხოვნის საფუძველი	წინასწარი გადახდა	60	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.8.2.2	თანხა ლარებში	300.00	თანხა სიტყვით	სამასი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	226161961				
დასახელება	ბორჯომის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	205169066				
დასახელება	სს "ენერგო-პრო-ჯორჯია"				
მიმღების ბანკის კოდი	REPLGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს ბანკი "რესპუბლიკა"				
ანგარიშის #	GE93BR000010200694800	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - შუქნიშნების ახალ ქსელზე დაერთების ტექნიკური პირობა #2572459 (მიმდინარე წლის ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	ნინო გიუაშვილი	04/08/2016 17:50
მოთხოვნის დამოწმება:	ნინო გიუაშვილი	04/08/2016 17:50
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	მაია პაიჭაძე	04/08/2016 17:53
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	მაია პაიჭაძე	04/08/2016 17:53
მოთხოვნის მიღება:	ლალი ჩუბინიძე	04/08/2016 17:59
გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა:		05/08/2016 03:15
ბანკში გაიგზავნა:		05/08/2016 09:45



N 892-02
19/07/2016

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის
გამგებელს ბატონ დიმიტრი ყიფიანს
არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის
განყოფილების უფროსის ზურაბ ქიტიაშვილის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

როგორც მოგეხსენებათ 2016 წლის 5 ივლისის #219 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „გზაჯვარედინი“ აწარმოებს ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე შექნიშნების მოწყობის სამუშაოებს. აღნიშნული სამუშაოების შესრულებისათვის საჭიროა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელზე დაერთების ტექნიკური პირობა და ელექტრო მრიცხველების (რაოდენობა 3 ცალი) მონტაჟი. სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 300 ლარს.

გთხოვთ მისცეთ მითითება შესაბამის სამსახურს, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ანგარიშზე, აღნიშნული თანხის ჩარიცხვის შესახებ.

ზურაბ ქიტიაშვილი



განყოფილების უფროსი

№ 2572459
27.07.2016

სსიპ "ბორჯომის მუნიციპალიტეტი"
მისამართი: ქ. ბორჯომი; მესხეთის ქუჩა №5
ID: 226161961
TEL: 592288209

**გამანაწილებელ ქსელზე ახალ მომხმარებლად რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ
(განმცხადებელი: სსიპ "ბორჯომის მუნიციპალიტეტი")**

თქვენი 18.07.2016 წლის № 2572459 განაცხადის პასუხად გაცნობებთ, რომ არასაყოფაცხოვრებო ობიექტის გარე ელექტრომომარაგება, მოთხოვნილი 0,8kW სიმძლავრით, 0,22 kv ძაბვის საფეხურზე შესაძლოა განხორციელდეს შემდეგი პირობების დაცვით:

- ელ. მომარაგების ადგილი: ქ. ბორჯომი; რუსთაველის ქუჩა №2
- აღრიცხვის კვანძის გარდა ყველა სამუშაო შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე
- აღრიცხვის კვანძის მოწყობის სამუშაოების შესრულების საფასური: 100 ლარი

განმცხადებლის მიერ შესრულდეს:

- 1.1. ობიექტის 0.220 kv ძაბვის შიდა ელექტროქსელის მონტაჟი;
- 1.2. ეგბ-ს ტრასა (მიწისქვეშა და მიწისზედა) შეთანხმდეს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან;
- 1.3. რეკომენდებულია ობიექტზე დამონტაჟდეს ავტომატური ამომრთველი, რომელიც იქნება სელექტური ობიექტის მკვებავი ხაზის თავში მოწყობილ ავტომატის ნომინალთან;
- 1.4. ობიექტის მიერთება კვების წყაროზე: იზოლირებული ელექტროსადენის მონტაჟი ობიექტიდან სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"-ს მიერ ტერიტორიის გარეთ მოსაწყობ ელექტროენერჯის მრიცხველის კარადამდე; (კვეთის სიდიდე დაზუსტდეს პროექტირების დროს);
- 1.5. ხაზის მშენებლობის შემთხვევაში რეკომენდებულია შემუშავებული პროექტი შესთანხმებლად წარედგინოს სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"-ს;
- 1.6. ობიექტის ელ. მომარაგება განხორციელდეს ქ/ს "ბორჯომი1 110/35/10" ⇒ 10kV ძაბვის ეგბ "ელ.კავშირი" ⇒ 508-007-ის 0.4kV-დან განშტოების აღებით.

სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"-ს მიერ შესრულდეს:

- 2.1. მიმდებარე ტერიტორიაზე შეირჩეს ადგილი, სადაც მოწყოს 0.22 kv ძაბვის აღრიცხვის კვანძი. კერძოდ ტერიტორიასთან არსებულ უახლოეს საყრდენზე;

2.1.1. აღრიცხვის კვანძი მოწყობილი უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ყველა ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით.

2.1.2. აღრიცხვისათვის გამოყენებულ იქნეს აქტიური ელექტროენერჯის პირდაპირი მიერთების ცალმიმართულებიანი, ერთფაზა, ელექტრონული მრიცხველი შემდეგი მახასიათებლებით: $U_n=220V$; არანაკლებ $IN=5(60)A$; სიზუსტის კლასი – არანაკლებ 1.0; მთვლელი მექანიზმი არანაკლებ 5+1;

2.1.3. მრიცხველი უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ „გამზომი ხელსაწყოების რეესტრში“ და უნდა ჰქონდეს „საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“-ს ლუქები და დამოწმების მოწმობა.

2.2. ობიექტის ქსელზე მიერთება და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა განხორციელდეს განმცხადებლის მიერ სს "ენერჯო-პრო ჯორჯია"-ში შესაბამისი წერილობითი მომართვის შემდეგ.

2.3. მრიცხველამდე დამონტაჟდეს 16A სიდიდის ავტომატი

2.4. მრიცხველის შემდეგ მკვებავი ხაზის თავში დამონტაჟდეს 6A სიდიდის ავტომატური ამომრთველი;

2.5. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადაა 1 წელი დღიდან მათი გაცემისა;

შენიშვნა: აუცილებელია ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შემდეგ თქვენი წერილობითი მომართვა ობიექტის ქსელზე მიერთების მზაობის შესახებ, რომელსაც თან დაურთავთ აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასურის შესაბამის საგადახდო დავალებას ან ქვითარს

- მიმღები ბანკის დასახელება: ს.ს "ბანკი რესპუბლიკა"
- საბანკო რეკვიზიტები: *GE93BR0000010200694800*
- ბანკის კოდი: *REPLGE22*
- დანიშნულება: აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასური. ტექნიკური პირობა №2572459; ქ. ბორჯომი; რუსთაველის ქუჩა №2

ზდენეკ ვესელი

განვითარების მენეჯერი

შემსრულებელი: დავით გელდიაშვილი
ტელ: 577350541