

დეფექტური აქტი

სოფ. სარკინეთი

14.01.2019წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნმა დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსმა სპეციალისტმა - გიორგი ტატუაშვილმა, მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ფუნქციის შემსრულებელმა - ლევანი მანთაშაშვილმა მერის წარმომადგენელმა სარკინეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში - მურაზი მურჯიკნელმა შევადგინეთ დეფექტური აქტი მასზედ, რომ სარკინეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ სარკინეთში სასმელი წყლის მილი არის დაზიანებული. ლითონის დ=40 მმ-იანი მილის დაზიანებები იმდენად დიდია და ისეა მწყობრიდან გამოსული, რომ წერტილოვანი შეკეთების შემდეგ ახალი დაზიანებები ჩნდება საჭიროა აღნიშნული ლითონის მილის შეცვლა ახალი პოლიეთილენის მილით. აღნიშნული სამუშაოებისთვის საჭიროა დაახლოებით 70 გრძივი მეტრი გრუნტის გაჭრა და დამუშავება თხრილში არსებული ლითონის მილის დემონტაჟი და ახალი დ=40 მმ-იანი პოლიეთილენის მილის მოწყობა სავარაუდოდ 67 გრძივი მეტრის. ასევე საჭიროა დაერთების წერტილში 63 მმ-იან პოლიეთილენის მილზე მოეწყოს ხამუთი და ორ ადგილას დ=40 მმ-იანი გადამყვანები მოქალაქეების ეზოში შესატანად. პოლიეთილენის მილს მოეწყოს ე.წ ბალიში ქვიშახრეშით (დაახლოებით 4მ³) და ისე მოხდეს თხრილის დაფარება.

აღნიშნული სამუშაოების ჩასატარებლად საჭიროა სავარაუდოდ 700 (შვიდასი) ლარი.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელისმოწერით:

1.  გ. ტატუაშვილი
2.  ლ. მანთაშაშვილი
3.  მურაზი მურჯიკნელი