

# შპს "სამშენებლო სისტემები"

ახვლედიანის ქ. №7, თბილისი 0109, საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+99532) 2 143636

# "CONSTRUCTION SYSTEMS" LTD

Axvlediani str. 7, Tbilisi, 0109, Georgia

Tel/Fax: (+99532) 2 143636

თარიღი: 22 მაისი 2019 წელი

სადეფექტო აქტი #22/05

სათაფლიის ადკვეთილის ტერიტორიაზე არსებული ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარების (ბიოტალი) ტექნიკური შემოწმების შესახებ და მარტვილის კანიონის ტერიტორიაზე დასაპროექტებელი ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდის სიმძლავრის შებასების შესახებ.

- 1) 2019 წლის 15 მაისის ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #34-ის თანახმად ჩატარდა სათაფლიის ადკვეთილის ტერიტორიაზე არსებული ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარების (ბიოტალი) ტექნიკური დათვალიერება და აღმოჩნდა შემდეგი დეფექტები:
  - ა) „ბიოტალი“ მუზეუმთან - საჭიროებს შემავალი და გამომავალი მილების მოწესრიგებას. საჭიროა მათი ამოღება და თავიდან სწორად ჩადება. აღსადგენია დანადგარის ელ-ენერგიით მომარაგება.
  - ბ) „ბიოტალი“ ოფისთან - ხის ტოტის ჩამოვარდნის გამო რეკონსტრუქციური (კომპრესორები + მართვის კარადა + ელექტრომაგნიტური კლაპნები) ჩავარდა წყალში, ჩაიძირა და გამოსაცვლელია.
  - გ) „ბიოტალი“ კაფესთან - გრუნტის ზემოქმედების შედეგად დანადგარის პოლიპროპილენის რეზერვუარი არის შეღუპული ორი მხრიდან. საჭიროა დანადგარის ამოღება მიწიდან (დემონტაჟი), გასწორება და თავიდან დამონტაჟება.
- 2) მარტვილის კანიონთან არსებული სველი წერტილებიდან გამოსული ჩამდინარე წყლების გამწმენდის სიმძლავრის შეფასება მოხდა შემდეგნაირად:

დღევანდელი მდგომარეობით და რამდენიმე წლის პერსპექტივის გათვალისწინებით, მარტვილის კანიონის თანამშრომლების ინფორმაციით ადგილობრივი სველი წერტილები გაატარებენ დღე-ღამეში 2000-2500 კაცს. 1 კაცი საშუალოდ მოიხმარს 20 ლიტრ წყალს დღე-ღამეში.

შესაბამისად გამწმენდის სიმძლავრე, ჩვენი აზრით უნდა იყოს 40-50 მ3/დღე-ღამეში წარმადობით.

სსიპ „დაცული ტერიტორიების სააგენტოს“

ეკონომიკური სამსახურის უფროსი:

/ეკატერინე ძნელაძე/

შპს „სამშენებლო სისტემების“

ინჟინერ მემონტაჟე:

3. მთაძ /ვლადიმერ ოხანიანი/

