

შპს „მიკრობიოლოგი“
 ს.პ. 212847277
 ქ. ქუთაისი, ბაგრატიონის ქ. №15.
 ☎ 0(431)247209 ☎ 599798786



საგამოცდო ლაბორატორია
 აკრედიტაციის მოწმობა
 ML-RE-04-G-02



ნიმუშის გამოცდის ოქმი №409

მიმართვა №3

ოქმის გაცემის თარიღი : 09.03.20

ნიმუშის დასახელება: არტეზიული ჭის წყალი
 დამკვეთი: შპს „დეზრაზმი“

0.5ლ. სტ. ბოთლი

მისამართი: სამტრედია, დ. ხუჭუას ქ. N1

ნიმუშის ლაბორატორიაში შემოსვლის

აღების ადგილი და დრო: სამტრედიის მუწ.

თარიღი და დრო: 04.03.20.12⁰⁰სთ

გ. ნიკოლაძის სახ. დიდი ჯიხაიშის საჯ.

ანალიზის დაწყების დრო: 13²¹სთ


სკოლა 04.03.20.11¹⁵სთ

ანალიზის დამთავრების დრო: 7.03.20

ნიმუში აიღო: თ. თევზაძე

№	მანვენებლები	საზომი პროცედურა	ნორმატივი არაშეღებ	გამოცდის შედეგი	გამოცდის მეთოდი
მიკრობიოლოგიური					
1.	მეზოფილური აერობები და ფაკულტატური ანაერობები	კწე/მლ-ში 37°C 22°C	20 100	112 242	MYK.2.1.4.1184-03
2.	საერთო კოლიფორმული ბაქტერიები	300 მლ-ში	არ დაიშვება	აღმოჩნდა	MYK.4.2.1018-01
3.	E.Coli	300 მლ-ში	არ დაიშვება	არ აღმოჩნდა	გოსტი18963-73

საგამოცდო ლაბორატორიის უფროსი: *თ. თევზაძე*



1/1

/ქ. ებანიძე/